

南京设备控制柜 南京设备控制柜集成商 鼎言

产品名称	南京设备控制柜 南京设备控制柜集成商 鼎言
公司名称	南京鼎言工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区胜太西路168号-江宁开发区
联系电话	15952082046 15952082046

产品详情

控制柜相关标准：

标准名称:JJ1 系列自耦减压起动控制柜产品质量分等

标准状态:作废

替代情况:JB/DQ

实施日期:1900-1-1

颁布部门:天津电气传动所标准编号:JB/T 2851-1992

标准名称:工业电阻炉 温度控制柜

标准状态:现行

替代情况:JB 2851-1980

实施日期:1993-1-1

颁布部门:中华人民共和国机械电子工业部

内容简介:本标准规定了KRC、KRD、KRG、KRJ和KRY系列工业电阻炉温度控制柜(以下简称温控柜)的各项要求.包括产品分类、技术性能、试验方法、检验规则、技术分级及订购和供货等。

本标准适用于与各种工业电阻炉配套的温控柜。

软启动工作原理：软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器，将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时，南京设备控制柜厂家，晶闸管的输出电压逐渐增加，电动机逐渐加速，直到晶闸管全导通，南京设备控制柜方案提供商，电动机工作在额定电压的机械特性上，实现平滑启动，降低启动电流，南京设备控制柜集成商，避免启动过流跳闸。待电机达到额定转速时，启动过程结束，软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管，为电动机正常运转提供额定电压，以降低晶闸管的热损耗，延长软启动器的使用寿命，提高其工作效率，南京设备控制柜，又使电网避免了谐波污染。

二次回路布线

2.1 基本要求：

按图施工、连线正确。

2.2 二次线的连接（包括螺栓连接、插接、焊接等）均应牢固可靠，线束应横平竖直，配置坚牢，层次分明，整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致。

2.3 二次线截面积要求：

单股导线 不小于 1.5mm²

多股导线 不小于 1.0mm²

弱电回路 不小于 0.5mm²

电流回路 不小于 2.5mm²

保护接地线 不小于 2.5mm²

2.4 所有连接导线中间不应有接头。

2.5 每个电器元件的接点zui多允许接 2 根线。

南京设备控制柜-南京设备控制柜集成商-鼎言(推荐商家)由南京鼎言工业设备有限公司提供。南京鼎言工业设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎言一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：施总。