

NGW冷却塔风机 冷却塔风机 保定惠衡

产品名称	NGW冷却塔风机 冷却塔风机 保定惠衡
公司名称	保定惠衡螺旋桨风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市高新区
联系电话	15632250216

产品详情

保定螺旋桨冷却塔风机减速机齿轮减速机

LF系列冷却塔风机是专为冷却塔设计的轴流风机。设备广泛应用于化工、石油、电力、纺织、冶金等行业的循环水冷却装置。由于长期连续在湿热环境中运行，故设备的正确安装及日常维护保养就显得尤为重要。

LF系列冷却塔风机运行维护内容：

- 1.风机应有专人维护巡检，每天检查运行情况，定期记录电流、电压及其它参数。
- 2.每半年换油一次，不开车一个月以上时，应将减速箱内注满润滑油。
- 3.风机新安装或更换新齿轮后，冷却塔风机，运行10-15天，应进行冲洗、换油。
- 4.减速箱用油推荐用N100（GBT5903-1995）重负荷工业齿轮油。
- 5.风机使用中油温不得超过86℃，如油温超高，应停车检查
- 6.每年检修一次，检修包括：

擦拭各零件外露部分，对油漆剥落部分应重新油漆

检查各易损件，更换其中磨损严重零件，更换时应符合有关技术要求，箱内的齿轮应成对更换，并调整啮合间隙。

调换叶片时，叶片应作整体静平衡。

长期停止运行后，再次启动前应对风机进行检查，无异常情况方可开机

轴承磨损后，应按相同型号轴承进行更换。

橡胶弹性柱销磨损和膜片断裂应根据它们各自的型号及时更换；更换后，装上联轴器，应复验传动轴两端的同轴度。

供应LF系列冷却塔风机减速机NGW行星齿轮减速机风机传动轴玻璃钢叶片联轴器风机轮毂风机叶轮

减速箱、电机及底座的安装：

为了便于调试及维修，减速箱和电机要配置底座。

(1) 清扫混凝土表面，检查基础是否合手要求。

(2) 把减速箱底座放在基础上，在基础表面和底座之间插入垫铁，通过调整垫铁的厚度，使安装设备的水平度和标高达到设计要求（应使减速箱底座、电机底座的纵横水平误差小于等于0.10/1000mm），NGW冷却塔风机，增加设备的稳定性和便于二次灌浆，还应注意垫铁要放在地脚螺栓的两侧，若只垫地脚螺栓的一侧，则应选用比地脚螺栓大一号的垫铁。垫铁的尺寸面积、组数及旋转方法，应根据设备的重量和底面积大小而定。垫铁必须成对使用，冷却塔风机减速机，其表面必须平整，同一组垫铁放置应整齐，每组不超过两块，以保证有足够的刚度和稳定性；调整结束后，同一组垫铁应焊在一起，冷却塔风机叶片，以免工作时松动。

(3) 用户自配底座应规范，二平面应平整，防止由于底座的变形，不稳定造成风机安装后，发生精度漂移或振动加大等事事故隐患。

产品展示：

我公司电站空冷风机已形成系列化产品，并成功进行了工业化应用。目前主要系列化规格有4.5米、5.5米、6米、6.706米、7.925米、8.534米、9.15米、9.754米、10.363米等，产品的性能完全满足目前电站空冷系统对空冷风机的要求。电站空冷风机按噪声水平分为通用型和低噪声型。以上产品技术水平国内前列，主要技术参数已经达到国外同类设备的先进产品水平。

NGW冷却塔风机-冷却塔风机-保定惠衡(查看)由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。保定惠衡螺旋桨风机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。惠衡风机——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市高新区，联系人：王经理。