

天津自动加药设备安装 天津自动加药设备 天津天化科威水处理

产品名称	天津自动加药设备安装 天津自动加药设备 天津天化科威水处理
公司名称	天津天化科威水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区航天道58号
联系电话	13820987096 13820987096

产品详情

如何提高泵的重复计量精度?

药剂投加方法

1、加除余氯剂

纯水机型号原水进水量（吨/小时）每57升纯水配药剂量（克）投加方法：

在预处理进水前投加，加药机流量调至2.5升/小时左右；

注意：如果余氯浓度大于0.5毫克/升，加药箱内除氯剂量加倍。倍数=余氯浓度/0.5；

2、加絮凝剂

以自来水为水源，浊度小于5度。

纯水机型号原水进水量（吨/小时）每57升纯水配药剂量（克）投加方法。

在预过滤器及原水泵前用加药机加入，加药机流量调至2.5升/小时左右。

注意：如果是地下水、地表水或浓水回用，加药箱内絮凝剂量加倍。倍数=浊度/5。

3、加阻垢剂

原水硬度在50—100毫克/升（以碳酸钙计）时，天津自动加药设备报价，阻垢剂按以下方法投加：

纯水机型号原水进水量（吨/小时）每57升纯水配药剂量（克）投加；

在多级泵或高压泵前用加药机加入，加药机流量调至2.5升/小时左右；

注意：如果原水硬度大于100毫克/升，加药箱内阻垢剂配制浓度加倍。

倍数=硬度/100，天津自动加药设备安装，但高不能超过10倍。

当计量泵出口为大气压时，如何提高泵的重复计量精度？

在计量泵排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度，但是有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。

二氧化氯发生器在回用中的应用

四、二氧化氯发生器在回用中水中的应用：

我国是水资源严重缺乏的国家，城市缺水已影响到了居民的正常生活和城市发展、利用生活及各类污水处理后用于冲厕、绿化、洗车即中水回用已成为必然。

按照建设部颁布的《生活杂用水水质标准》中的各项要求，天津自动加药设备厂家，其中消毒指标为游离余氯、管网末梢不小于0.2mg/L，总大肠菌群