

# 清阳净化系统工程 无尘室施工 无尘室

产品名称	清阳净化系统工程 无尘室施工 无尘室
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

无尘车间垂直层流式方向要保持均一气流必须：

(a)吹出面的风速不可有速度上的差异；

(b)地板回风板吸入面之风速不可有速度上的差异。速度过低或过高(0.2m/s，无尘室，0.7m/s)均有涡流之现象发生，而0.5m/s之速度，气流则较均一，目般超净间，其风速均取在0.25~0.5m/s之间。

影响无尘车间的气流因素很多，如制程设备、人员、超净间组装材、照明器具等，同时对于生产设备上方气流的分流点，亦应列入考虑因素。

无尘车间净化过滤要求；

通风管道一般采用三级过滤，即普通过滤装置、中效过滤装置、高1效过滤装置。过滤器的质量好坏，需要重点把关。质量不好的过滤器，用的时间短，过滤效果不好。特别是风阻过大，导致出风量小。据我调查，千级净化室高1效过滤器，需到上海采购。通风管道的链接部位，要用质量好的密封圈。用密封胶来弥补密封圈的质量问题，时间稍长一些，管道密封就会出问题，无尘室设备，解决起来非常麻烦。会造成意想不到损失。送风管道质量出了问题，等于无尘车间全部工程推倒重来。净化工程质量出问题，大部分是管道安装出现问题，重新打密封胶，只能暂时解决问题。有的使用单位高1效过滤器更换频繁，一般都是送风管道出现毛病，所以无尘车间安装净化管道必须精心。工程监理一分钟都不可离开。

无尘车间（区）外窗设计应符合下列要求:

(1) 当无尘车间（区）和人员净化用室设置外窗时，无尘室设计，应采用双层玻璃固定窗，并应有良好的气密性。

(2) 靠无尘车间室内一侧窗不宜设窗台。

6 无尘车间内的密闭门应朝空气洁净度较高的房间开启，并加设闭门器，无尘室施工，无窗洁净室的密闭门上宜设观察窗。

7 无尘车间门窗、墙壁、顶棚等的设计应符合下列要求:

(1) 无尘车间门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取可靠的密闭措施。

(2) 当采用轻质构造顶棚做技术夹层时，夹层内宜设检修通道。

(3) 无尘车间窗宜与内墙面齐平，不宜设窗台。

8 无尘车间室内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光反射系数:顶棚和墙面宜为0.6~0.8，地面宜为0.15~0.35。

9 对8级以上的无尘车间，其墙板和顶棚宜采用轻质壁板构造。

10 设计选用的装修材料的燃烧性能必须符合现行《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

清阳净化系统工程(图)-无尘室施工-无尘室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司位于江苏昆山张浦花苑路158号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前清阳净化系统工程在工程施工中享有良好的声誉。清阳净化系统工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。清阳净化系统工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。