鄂州静音型 绿岛风 静音型新风机

产品名称	鄂州静音型 绿岛风 静音型新风机
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北(梅花园段)金圣大厦 10楼
联系电话	13794441575

产品详情

管道排气扇安装注意事项静音型

管道排气扇的外形尺寸应符合建筑模数协调标准。

应在管道排气扇附近设置带接地的插座或开关,开关位置应考虑操作方便;按需要可选用联动开关、开关 或人体感应开关。

天花板管道排气扇应该安装在稳固的天花板上面,并与天花板连接牢靠,如有条件还可以垫上橡胶垫,减低振动带来的噪音。吊顶安装时,室内净高不应低于2.2m。

管道排气扇的管道不能在距离接口处0.5米以内进行弯曲;在全程不能出现两次以上的小于90度的大弯曲;管 道不宜在中间进行缩小的变径,否则对风量,风压和电机寿命都会有所影响;在弯曲过程中角度不宜小于 120度,否则对风量,风压和电机寿命都会有所影响。

空调风管风量、风速怎样计算?静音型

新风量一般按人头算,比如100平米的房间,根据房间功能查得人口密度,比如是3平米有1个人,那100平米房间就是33个人左右,再查得这房间的每个人需要的新风是多少,比如是20m3每个人每小时,那么这个房间的新风量就是660m3。

还有其他例如换气次数法,不再赘述。知道了风量,接下来就是算风管和风口。风量=风管截面积x风速x3600新风的风管风速是4.5~5.5m/s,静音型新风机,比如刚才的例子,现在风速选5,风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米,所以此处应该选择200mmx200mm的风管。风口的风速一般3m/s,同样,风口应该选

择300x200.新风量一般按人头算,比如100平米的房间,根据房间功能查得人口密度,比如是3平米有1个人,那100平米房间就是33个人左右,再查得这房间的每个人需要的新风是多少,比如是20m3每个人每小时,那么这个房间的新风量就是660m3。还有其他例如换气次数法,不再赘述。 知道了风量,接下来就是算风管和风口。风量=风管截面积x风速x3600新风的风管风速是4.5~5.5m/s,比如刚才的例子,静音型轴流排风机,现在风速选5,风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米,所以此处应该选择200mmx200mm的风管。风口的风速一般3m/s,同样,风口应该选择300x200.

全热交换器的特点是既有效回收显热,也能回收湿气。具体的说,鄂州静音型,热交换芯体应该具备透湿不透气的功能。

如果机器里有水,也确定是全热交换器,那就是(热交换器芯体)湿气回收的效果不佳的原因。

还有一种可能就是,机器是显热型的新风交换机,静音型DPT25-76B,显热交换器是不能回收湿气的,因此显热交换器底部需要有排水装置,安装的时候也有底部必须水平的要求,而且如果排水管较长的话,需要1%以上的排水坡度,同时排水管有排气装置(U型管)否则,冷凝水是排不出来,自然就是积留在机器里了。

鄂州静音型-绿岛风-

静音型新风机由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司是广东 广州 ,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需 求。在绿岛风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创绿岛风更加美好的未来。