

# 鄂州静音型 绿岛风 静音型新风机

产品名称	鄂州静音型 绿岛风 静音型新风机
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

## 产品详情

### 管道排气扇安装注意事项静音型

管道排气扇的外形尺寸应符合建筑模数协调标准。

应在管道排气扇附近设置带接地的插座或开关，开关位置应考虑操作方便;按需要可选用联动开关、开关或人体感应开关。

天花板管道排气扇应该安装在稳固的天花板上，并与天花板连接牢靠，如有条件还可以垫上橡胶垫，减低振动带来的噪音。吊顶安装时，室内净高不应低于2.2m。

管道排气扇的管道不能在距离接口处0.5米以内进行弯曲;在全程不能出现两次以上的小于90度的大弯曲;管道不宜在中间进行缩小的变径，否则对风量，风压和电机寿命都会有所影响;在弯曲过程中角度不宜小于120度，否则对风量，风压和电机寿命都会有所影响。

### 空调风管风量、风速怎样计算？静音型

新风量一般按人头算，比如100平米的房间，根据房间功能查得人口密度，比如是3平米有1个人，那100平米房间就是33个人左右，再查得这房间的每个人需要的新风是多少，比如是20m<sup>3</sup>每个人每小时，那么这个房间的新风量就是660m<sup>3</sup>。

还有其他例如换气次数法，不再赘述。知道了风量，接下来就是算风管和风口。风量=风管截面积x风速x3600新风的风管风速是4.5~5.5m/s，静音型新风机，比如刚才的例子，现在风速选5，风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米，所以此处应该选择200mmx200mm的风管。风口的风速一般3m/s，同样，风口应该选

择300x200.新风量一般按人头算，比如100平米的房间，根据房间功能查得人口密度，比如是3平米有1个人，那100平米房间就是33个人左右，再查得这房间的每个人需要的新风是多少，比如是20m<sup>3</sup>每个人每小时，那么这个房间的新风量就是660m<sup>3</sup>。还有其他例如换气次数法，不再赘述。知道了风量，接下来就是算风管和风口。风量=风管截面积x风速x3600新风的风管风速是4.5~5.5m/s，比如刚才的例子，静音型轴流排风机，现在风速选5，风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米，所以此处应该选择200mmx200mm的风管。风口的风速一般3m/s，同样，风口应该选择300x200。

全热交换器的特点是既有效回收显热，也能回收湿气。具体的说，鄂州静音型，热交换芯体应该具备透湿不透气的功能。

如果机器里有水，也确定是全热交换器，那就是(热交换器芯体)湿气回收的效果不佳的原因。

还有一种可能就是，机器是显热型的新风交换机，静音型DPT25-76B，显热交换器是不能回收湿气的，因此显热交换器底部需要有排水装置，安装的时候也有底部必须水平的要求，而且如果排水管较长的话，需要1%以上的排水坡度，同时排水管有排气装置(U型管)否则，冷凝水是排不出来，自然就是积留在机器里了。

鄂州静音型-绿岛风-

静音型新风机由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司是广东广州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿岛风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿岛风更加美好的未来。