

# 绝缘手套检测25kV绝缘靴年审检测绝缘性能测试

产品名称	绝缘手套检测25kV绝缘靴年审检测绝缘性能测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3~5天 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

绝缘层用品就是指用于避免工作人员立即触电事故的用品，是电力人安全施工、企业用电安全不可缺少的安全防范措施，因此，我们应该对绝缘层用品造成巨大高度重视，如果需要对它进行检测服务。绝缘安全用具分成基本上安全用具和协助安全用具。

### 基本上绝缘安全用具

特性：用品自身的绝缘层足够抵挡工作标准电压的用品。其绝缘强度应能长期承担电器设备的工作标准电压，而且在这个额定电压的软件造成内部结构过压时，确保操作工作人员人身安全。

留意：针对直接和输电线触碰操作，应选用基本上绝缘安全用具。

### 协助绝缘安全用具

特性：用品自身的绝缘层不能抵挡工作标准电压的用品。其绝缘强度不可以长期承担电器设备或线路的工作标准电压，或不能抵挡系统内过压对作业人员生命安全损害的绝缘层用品。只有加强基本上绝缘安全用具的缓冲作用，即避免接触电压、跨步电压及其电弧烧灼对作业人员的危害性。

留意：协助安全用具是相互配合基本上绝缘安全用具所使用的，协助绝缘安全用具不可以接触高压设备的通电流导体。

### 1、绝缘靴

绝缘靴做为从业电气工作的安全性协助用品。耐试验工作电压15KV以内的绝缘真皮皮鞋和面料电绝缘鞋，运用在直流(50-60F)1000V以内的施工环境中，15KV以上实验电城市绝缘胶靴，适用直流1000V之上施工环境中。

## 绝缘靴应用存放常见问题

- (1)绝缘靴要放在橱内，禁止替代雨靴应用，\*\*于在使用当场应用;
- (2)选用特种橡胶做成，的作用是使人体与地面绝缘层，避免跨步电压，分20kV(实验工作电压)和6kV二种;
- (3)非耐腐蚀油的橡胶底，不能与强酸强碱原料油物化学物质触碰，并应避免锐利物扎伤。低电压绝缘安全鞋若底纹路抛光，外露内部结构色调的时候不能成为绝缘安全鞋应用;
- (4)相对高度不低于15cm，并且上端多加高边5cm;
- (5)绝缘安全鞋有高压低压二种，多见5kV，在显然处标着“绝缘层”和耐压等级，做为1kV下列协助绝缘层用品，1kV之上禁用。

## 2、绝缘工具

绝缘工具由天然胶或丁苯橡胶做成，是起电气绝缘功效的电工作业用胶手套，有别于一般劳动防护用的安全性防割手套，其使用场所十分广泛。

### 绝缘工具应用存放常见问题

- (1)绝缘工具能使人双手与输电线绝缘层，要用特种橡胶(或天然乳胶)制作而成的，分12kV(实验工作电压)和5kV二种。
- (2)绝缘工具先要做外观检验，查验有没有刮痕、裂开，还应做打气实验，检测并确认其无泄漏状况;
- (3)绝缘工具主要有两种，低电压绝缘工具做为1kV下列电器设备里的基本上安全用具，可接触低电压输电线。而高压绝缘手套只有辅助安全用具，不可以接触高压输电线;
- (4)绝缘工具的应用环境温度为-25 ~ 55 ；
- (5)用后，应先里外废弃物清洗整洁，待干后，上洒轻钙粉置放整平，防止受力损伤，且勿放在地面上;
- (6)绝缘工具应存放干燥厨房橱柜内，避开热原并与其它专用工具、仪表盘各自储放。