

阜阳宾馆排烟工程 合肥华达

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 阜阳宾馆排烟工程 合肥华达 |
| 公司名称 | 合肥华达工业设备工程公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口 |
| 联系电话 | 18788856724 18788856724 |

产品详情

排烟分区内任一点与近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。排烟口应设在储烟仓内，宾馆排烟工程，当走道、室内空间净高不大于3m的区域，其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上在建筑物内部采用挡烟设施分隔，能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区其他部分蔓延的局部空间。排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。

排烟系统：设置部位：1.较长的疏散走道；2.有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室（这两项的具体标准因建筑定性而异，具体可参见建筑防火设计规范）；3.中庭。由此可见，排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外，为人员疏散创造必要的安全条件。排烟风机应满足280 时连续工作30min的要求，排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁，当该阀关闭时，排烟风机应能停止运转。当设置在侧墙时，吊顶与其近的边缘的距离不应大于0.5m；排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的距离不应小于1.5m

划分防烟分区的目的：有利于建筑物内人员安全疏散与有组织排烟。划分防烟分区的构建主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。排烟口风速不宜大于10m/s。排烟系统、 ，同一防烟分区的两

只独立的火灾探测器报警信号或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号——开启排烟口，排烟窗或排烟阀，停止该防烟分区的空气调节系统。当设置在侧墙时，吊顶与其近的边缘的距离不应大于0.5m；排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的距离不应小于1.5m

阜阳宾馆排烟工程-

合肥华达(推荐商家)由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司是安徽合肥,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥华达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥华达更加美好的未来。