

# 代理聊城市消防风管耐火检测报告 排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告

产品名称	代理聊城市消防风管耐火检测报告 排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

排油烟管道的耐火等级不宜小于0.5h，当水准穿越重生2个及多个疏散出口或排油烟管道在走身的装修吊顶内时，其管路的耐火等级不可低于1.5h；排油烟管道不可穿越重生前处理室或楼梯口，假如确实有艰难务必穿越重生时，其耐火等级不可少于2.0h，且不能危害人员疏散。

因而不同类型的工程建筑中间风道的材料需要如下所示：《建筑设计防火规范》GB50016-2014。除以下情形外，自然通风、空气调节系统的通风风管应使用不燃材料：1、触碰腐蚀介质通风风管和柔性接头可采取难燃材料；2、体育场馆、陈列馆、候机室（车、船）工程建筑（厅）等大空间建筑，单、双层公共建筑和丙、丁、戊类厂房内自然通风、空气调节系统的通风风管，当不超越疏散出口并且在穿越重生房间隔墙处设定排烟防火阀时，可采取难燃材料。考虑到排烟风管在火灾中承担内部结构烟柔和外界潮的联合作用，无法简易以280 做为评定通风风管耐火等级的操作温度。