

杭州消防气体灭火系统 巴蜀消防安全技术公司

产品名称	杭州消防气体灭火系统 巴蜀消防安全技术公司
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气压严密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20m/s，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。喷嘴的安装，安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶；安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向，并应符合设计要求。之后，调试与验收。具体的气体灭火系统的调试与验收可参见《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-97）中的要求。

选择阀的位宜靠近储存容器，应便于手动操作，方便检查维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。5.4.2选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。5.4.3选择阀上应设置标明防护区名称或编号的持久性标志牌，应将标志牌固定在操作手柄附近。5.4.4选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。阀的工作压力不应小于12MPa。5.4.5系统启动时，选择阀应在容器阀动作之前或同时打开。

当有火情时，烟感报警，同时室内声光讯响器报警，保护区内人员开始疏散，当温感报警30秒后，开始向保护区喷气，消防气体灭火系统，同时保护区门口的放气指示灯点亮，警告人员不得入内。如在火情时，报警系统出现故障，可通过保护区门口的紧急起停按钮，手动按下进行人工放气。如出现误报警状态，也可通过该按钮，停止向保护区放气。本系统在配电房独主成一系统，但可以向小区内的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号。

杭州消防气体灭火系统-巴蜀消防安全技术公司由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。“消防设备及器材,消防材料,机电设备,智能化电子设备”选择苏州巴蜀消防安全技术有限公司,公司位于:苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室,多年来,巴蜀消防坚持为客户提供好的服务,联系人:薛经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。巴蜀消防期待成为您的长期合作伙伴!