

# 火探管 巴蜀消防安全技术 火探管设备

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 火探管 巴蜀消防安全技术 火探管设备     |
| 公司名称 | 苏州巴蜀消防安全技术有限公司         |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室 |
| 联系电话 | 18862342489            |

## 产品详情

关于消防水泵接合器：(四)消防水泵接合器的设置原则：(1)水泵接合器的设置数量应按室内消防用水量确定；每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算；(2)如气候条件许可，火探管，宜优先选用地.上式或墙壁式水泵接合器；(3)除合用系统外，室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应分别设置消防水泵接合器；(4)水泵接合器应设在便于消防车使用的地点，火探管气体灭火系统，其周围15~40m范围内宜有室外消火栓或消防水池的取水口取水井；(5)超过消防车供水能力(一般按1.2MPa考虑)的分区可不设水泵接合器。

(2)高层建筑自动喷水灭火系统设计中，为了减少报警阀和管井立管数量将两组报警阀组后的配水干管构成环状。(二十世纪九十年代中期曾经流行过一段，火探管设备，现在基本不再采用)(3)喷淋配水管(水流指示器后--配水支管前)构成环状。适用于单层防火分区面积较大场所(如地下车库、大型商场、大型超市)。可保证配水支管双向供水，减小配水管管径，但管网的水力计算相对复杂和繁琐。

室外消防给水系统设计要点：(7)室外消火栓的布置间距：一般场所为不大于120m。高层建筑：按80~100m沿高层建筑室外道路均匀布置。室外消火栓距路边不应大于2m(一般控制在1~2m；距建筑物外墙不小于5m；距高层建筑外墙不大于40m)。(8)室外消火栓的用途主要有：a、直接扑救高度在24m以下的建筑物、构筑物的火灾；b、向相邻建筑物、构筑物淋水降温防止火灾蔓延；c、通过消防水泵接合器向室内消防管网送水；d、通过登高消防车直接扑救高层建筑24m高度以上部位的火灾。

火探管-巴蜀消防安全技术-火探管设备由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巴蜀消防——您可信赖的朋友，公司

地址：苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室，联系人：薛经理。