

机房防雷工程公司 宾川机房防雷工程 超越防雷接地工程

产品名称	机房防雷工程公司 宾川机房防雷工程 超越防雷接地工程
公司名称	云南超越电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55 栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

产品详情

防雷接地工程施工：接地干线应设有为测试接地电阻而预制的测试点，盒盖用可拆卸的螺丝螺母固定，盒盖必须做接地的标记，一般规定为黑色的接地符号和文字说明。等电位箱的外表面要满足建筑装饰美观要求，箱门（盖板）上必有“等电位联结端子箱，不可触动”标识，颜色为黑色。箱门应与装饰面平齐，不歪斜，无污染。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家，云南超越建设工程有限公司，宾川机房防雷工程，我公司承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

避雷器安装要求：在AC供配电系统中，机房防雷工程哪家好，为防止SPD老化短路造成系统故障，SPD安装线路上应有过电流保护器件，并选用有劣化显示功能的SPD；避雷器应尽量安装在被保护设备内，若无法安装在被保护设备内时，必须先将SPD安装在安装盒内，再安装在附近的墙上或靠近被保护设备的其它地方；SPD连接导线长度不宜超过0.5m，机房防雷工程公司，接地引线应尽量避免与电源线紧挨平行布设，并宜粗、短、直。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家，云南超越建设工程有限公司，我公司承接防雷接地施工，机房防雷工程检测，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

防雷工程对浪涌保护器的检测：浪涌保护器的主要作用是对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护，它具有相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合等保护模式。对浪涌保护器的检测内容主要包括规格型号、安装位置、连接方式和长度等。电源浪涌保护器应在设备前端安装，安装方式首先应考虑使用“V”型接法，在“V”型接法不能实现时采用并联，然后以较短的路径接入大地，其

中连接导线应保持平直状态，长度应小于或等于50cm。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家，云南超越建设工程有限公司，我公司承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

机房防雷工程公司-宾川机房防雷工程-超越防雷接地工程由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司是一家从事“防雷工程,避雷针施工,防雷施工,建筑物防雷”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“超越电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南超越电气在防雷避雷产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！