

1.5 燃煤锅炉 燃煤锅炉 无锡杰能锅炉

产品名称	1.5 燃煤锅炉 燃煤锅炉 无锡杰能锅炉
公司名称	无锡杰能锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇景盛路27号
联系电话	13771535517 13771535517

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡杰能锅炉有限公司

燃油/气蒸汽锅炉操作规程

一、 点火前的检查：

- 1、 查阅运行和（或）交接班记录。
- 2、 巡视、检查锅炉内、外部。
- 3、 检查主要安全附件。安全阀、水位表、压力表，1.5 燃煤锅炉，要严密、可靠、灵敏。
- 4、 检查水处理设备。
- 5、 检查给水设备和汽水系统管道。各阀门按启动的要求调整。
- 6、 检查供油/气设备。

上述检查工作合格之后，即可启动锅炉。

二、 启动锅炉：

- 1、观察水位表内的水位，若出现水位有上升或下降的现象，则应检查给水阀和排污阀的开、关位置是否正确或泄漏。
- 2、当压力升到0.1MPa表压时，应冲洗水位表。冲洗完毕后如果水位迅速上升，并有轻微波动，表明水位正常；如果水位上升很缓慢，表明水位表有堵塞现象，应重新冲洗和检查。
- 3、当压力升到0.2MPa表压时，冲洗压力表存水弯管。
- 4、当压力升到工作压力2/3时，进行暖管（暖管的目的是：使蒸汽管道、阀门、法兰等都受到均匀缓慢的加热并放去管内的凝结水，以防止管道内产生水击而发生渗漏等。

暖管操作：

开启管道上的疏水阀，排除全部凝结水。缓慢开启主汽阀半圈，待管道充分预热后再全开。如管道发生震动或水击，应立即关闭主汽阀，加强疏水，供暖燃煤锅炉价格，待震动消除后，再慢慢开启主汽阀，继续进行暖管。慢慢开启分汽缸进汽阀，使管道汽压与分汽缸汽压相等，同时注意排除凝结水。直至排出干燥蒸汽后，关闭所有疏水阀，全开主汽阀。各汽阀全开后，应回转半圈，防止汽阀因受热膨胀后卡住。

- 5、当汽压升到工作压力时，就可直接进行供汽。

三、锅炉正常运行时，必须随时调节汽压、水位、油位，以及进行排污（排污的目的：排除炉水表面悬浮泡沫。降低炉水含盐和含碱量，防止发生汽水共腾，保证蒸汽品质；排出积聚在锅筒和下集箱底部的泥渣和污垢）。

燃煤蒸汽锅炉过热器管的现象

- (1)过热器四周有蒸汽喷出的响声或声。
- (2)蒸汽流量不正常地削减，而流量不正常地不年夜于给水流量。
- (3)炉膛负压减小或变为正压，严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
- (4)过热器后的烟气温度不正常地削减或过热器前后烟气温差增年夜。
- (5)损坏严重时，汽锅蒸汽压力削减。
- (6)排烟温度显著削减，烟囱排出烟气颜色酿成灰白色或白色。
- (7)引风机负荷加年夜，电流。

蒸汽电锅炉维护保养

蒸汽锅炉炉维护保养需注意

- 1、维护保养锅炉时，必须切断电源，必须泄压。
- 2、燃烧器应每两个月从锅炉本体上拆下来，认真清除积炭和灰尘等异物。光电管受光面每月擦拭一次，燃油过滤器要始终保持清洁和过滤功能;仔细清洗油泵内过滤网，不要破坏密封垫。燃烧器不得无油空转，以免损坏油泵。
- 3、水位计要时刻保持清洁，每打开清洗阀冲洗一次，以保证水位清晰。
- 4、安全阀每天扳动一次，以防生锈失灵。
- 5、锅炉停止运行时间较长时，一吨燃煤锅炉价格，应切断电源，并做好保养工作：
 - (1)、干法保养，燃煤锅炉，停炉后放出炉水，将炉内污垢冲洗干净，用燃烧器微火将锅内烘干(燃烧时间不可太长，以免损坏锅炉)，然后将锅炉气体全部排净后，把所有管道阀门关闭，每三个月检查一次。
 - (2)、湿法保养，适用于停炉期不超过一个月的锅炉，停炉后将炉水放出，排干净加满清水，切断电源，关闭阀门。

1.5 燃煤锅炉-燃煤锅炉-无锡杰能锅炉(查看)由无锡杰能锅炉有限公司提供。“无锡杰能锅炉,蒸汽式锅炉,燃煤导热油锅厂家”选择无锡杰能锅炉有限公司，公司位于：无锡市惠山区钱桥镇景盛路27号，多年来，无锡杰能锅炉坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡杰能锅炉期待成为您的长期合作伙伴！