

消防排烟防火阀 沧州消防排烟防火阀 万通环保

产品名称	消防排烟防火阀 沧州消防排烟防火阀 万通环保
公司名称	天津万通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室
联系电话	15302097186 15302097186

产品详情

通风、空调系统的风管应设置防火阀

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：(1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，当火灾中管道中气体的温度达到70oC时，则自动关闭。

2.排烟系统的分隔：(1)在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。

穿越变形缝处的两侧应设置防火阀

《高规》规定，沧州消防排烟防火阀，“穿越变形缝处的两侧”应设置防火阀，《建规》对此未作规定。实际工程中，变形缝处两侧不一定必然有防火墙等防火分隔设施，如果此处没有防火分隔设施，由于变形缝两侧的空间是相通的，建筑构造上没有防火要求，此时设防火阀就没有意义了。因此规范应明确，消防排烟防火阀厂家，只有当风管穿越设有防火墙等防火分隔设施的变形缝时，消防排烟防火阀价格，才需要在其两侧设防火阀（其实

《高规》第8.5.3条条文说明中图26已包含了这样的意思），否则可以不设。

在阀门的操作机械一侧应有350mm的净空间，以利于检修。

在建审过程中，发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀，这与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀的目的是为了保证消防控制室的防火安全。

根据规范GB50116-98中第6.3.9条的规定：火灾报警确认后，必须停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号；同时启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，消防排烟防火阀多少钱，并接收其反馈信号。有的工程联动控制中不能分区控制排烟阀、排烟口，有的不能接收其反馈信号，不能反映出阀件的启闭状况

消防排烟防火阀多少钱-沧州消防排烟防火阀-万通环保(查看)由天津万通环保科技有限公司提供。天津万通环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万通环保——您可信赖的朋友，公司地址：天津市东丽区张贵庄街道华亭里综合楼二楼2257室，联系人：耿经理。