

## 中压配电柜安装 安徽长龙|经验丰富 合肥配电柜

产品名称	中压配电柜安装 安徽长龙 经验丰富 合肥配电柜
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

浪涌保护器接地端应与配电箱保护接地线接地端子板连接，配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接；带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接；高压系统的布线和交接试验，合肥配电柜，必须符合GB50150规定。接地或接零支线必须单独与相应的干线连接，高压配电柜安装，不允许串联连接。箱子铁皮厚度要求为1.5mm，户表箱可以1.2mm，大箱及落地柜要适当加厚。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。

宽度300mm及其以上的配电箱，其顶部要设置过梁。动力箱二次线归顺整齐，带电箱盖跨接良好，应在其配电线路的末一级配电箱处设置自动切换装置。我们平时看到多家多户用电的时候，大多是由一个配电柜里面发出来的，配电板的电路图分为一次原理图和二次原理图：一次原理图即为主电路原理图，二次原理图即为控制电路的原理图。不同回路的P

E线不能压接在同一端子上，无法保证每一回路的用电安全；金属线槽、桥架不能作为其他设备接地的连续导体；插座PE线不能串接；住宅开关箱要加过欠压保护器。

配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，防止室内、外温差变化大，高压成套配电柜价格，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。配电箱不应设在散热器上方，中压配电柜安装，也不应安装在水池的上下侧，如果必须安装在水池两侧的，要有防水、放电措施。配电箱不应设在楼梯踏步的侧墙上。配电箱如安装在墙角处，其位置应能保证箱门向外开启180°。连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，线束外套塑料管加强绝缘，成束绑扎，不同电压等级，不同控制回路应分别绑扎，标识明确，

中压配电柜安装-安徽长龙|经验丰富-合肥配电柜由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！