

# CONSENT蓄电池GS12-38 12V38AH安全节能

产品名称	CONSENT蓄电池GS12-38 12V38AH安全节能
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:CONSENT 型号:GS12-38 电压/容量:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### CONSENT蓄电池GS12-38 12V38AH安全节能

#### CONSENT蓄电池技术优点：

- 1.容量充足：CONSENT蓄电池按10小时率容量计标称容量，实际容量达到110%标容（10小时放电率容量大于20小时放电率容量）
- 2.长寿命：浮充设计寿命长达8—10年
- 3.过放能力强：过放到终止电压，及时充电可完全恢复。
- 4.自放率低： 3%/月，允许在-15 到50 之间工作。

#### CONSENT蓄电池-产品特点：

- 1.维护简单
- 2.充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 3.持液性高
- 4.电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下过90度以上不能使用）
- 5.安全性能

6.由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

8.自放电小

9.用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

10.寿命长、经济性好

11.电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性

12.物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

13.内阻小

14.由于内阻小，大电流放电特性好。

15.深放电后有优良的恢复能力

16.万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

与中小型UPS开关电源不一样，超出单相电容积(约20kW)的软件具备内部结构静态旁路电源开关，当UPS电源模块发生内部结构问题的时候，能够安全性地将负载转移至商业开关电源。从UPS到静态旁路的转换点由生产商细心挑选，以好维护重要负载，与此同时维护UPS电源模块自身免遭毁坏。

下列实例表明保障措施之一。在三相UPS的APP运用中，模块一般具备额定值过载能力。

其中一个指标值是“模块必须125%的额定值负载10min”。因而，当负载做到额定值的125%时，模块将运行记时器程序流程，其内部结构数字时钟将逐渐倒数计时10min。

10分钟，假如负载未恢复正常正常范围，模块将安全性地将负载转移至静态旁路。

要开启旁路，请于UPS电源模块说明书上详解。