

# 青鸟JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮消报按钮

产品名称	青鸟JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮消报按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF4123G-Ex 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

青鸟JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮消报按钮

### 一、JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮功能特点

内置微处理器，性能稳定

采用SMT表面贴装工艺，可靠性高，一致性好

采用二总线制系统，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离远达1500m

电子编码方式，可通过专用电子编码器编址

操作简单，用手按下操作面板，即能实现向控制器发送报警信息

消火栓按钮复位必须使用与该按钮配套的专用钥匙

外壳材料为铝合金，具有防尘、防水功能，防护等级达到IP66

防爆性能符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》、GB 3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》。防爆标志为Exd IIC T6 Gb，适用于含有II类A、B、C级T1~T6组可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区危险场所

适用于石油、化工等具有防爆要求的含有IIA、IIB、IIC的1区、2区，T1~T6爆炸性气体混合物场所

现场安装时，按GB/T 3836.15-2017标准要求、配用与环境相适应的已取得防爆合格证的电缆引入装置

## 二、JBF4123G-Ex隔爆型消火栓按钮安装接线说明

安装说明：

安装之前需用编码器对其写入相应地址码(1-200)。

总线连接接线端子L1和L2（无极性）。

布线施工后，将消火栓按钮固定在需安装的位置。

消火栓按钮在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。

注意事项：

内外接地务必可靠。

经检验合格产品，不允许随意更换元器件或改变结构，以免影响防爆性能。

维修保养时，注意保护隔爆面，所有隔爆面不得有损坏或锈蚀。

严禁带点开盖。

非人员不得随意安装、拆卸。

定期进行报警试验，建议每半年一次。