

化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司

产品名称	化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司单个油罐室的油罐总容积不应超过200m³，且单个油罐的容积不宜超过100m³；4 设置挡油槛或专用的事故集油池，其容积不应小于大一个油罐的容积，当设有水喷雾灭火系统时，还应加上灭火水量的容积；5 油罐的事故排油阀应能在安全地带操作；化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司厂房内油罐室出入口附近应设置砂箱及灭火器等消防器材；当其单个充油油罐容积超过50m³时，应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统。10.0.7 油处理系统使用的烘箱、滤纸应设在专用的小间内，化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司烘箱的电源开关和插座不应设在该小间内；灯具应采用防爆型；油处理室内应采用防爆电器。10.0.8 钢制油罐应装设防感应雷接地和防静电接地。防感应雷接地的接地点不应少于两处，两接地点间距离不宜大于30m，接地电阻不宜大于10 Ω 。防感应雷接地可兼作防静电接地。10.0.9 油和透平油管路不应和电缆敷设在同一管沟内。

10.0.10 电缆通道不应穿过油罐室、油处理室。化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司油和透平油属丙类液体。露天立式油罐之间的防火间距主要考虑满足扑救火灾的需要，按照现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016丙类液体油罐之间防火间距的要求确定。10.0.2 在油罐室内部，油罐之间按运行维护及检修要求确定的间距通常能满足防火要求。参照露天油罐的防火间距，化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司对室内油罐的防火间距规定为不宜小于1m。10.0.3 为防止露天油罐发生火灾时可燃液体的流散，造成火灾蔓延扩大，通常设置防火堤。化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。但考虑到水电工程油罐个数不多，总油量较少，而且绝缘油和透平油闪点高，爆炸起火的可能性小，化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司因此从既能保障安全，又能节约投资出发，当采取了有效防止液体流散的设施时，可以不设防火堤，而设置黏土、砖石等非燃烧材料的简易围堤，作为防止液体流散、事故扩大的措施。化工非标机械设备厂家，化工非标机械设备企业，化工非标机械设备公司油罐周围下水道的排水应满足不污染环境的要求。