

风帆6-GFM-75风帆 12V75AH铅酸免维护蓄电池

产品名称	风帆6-GFM-75风帆 12V75AH铅酸免维护蓄电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-75 规格:12V75AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

风帆6-GFM-75风帆 12V75AH铅酸免维护蓄电池

风帆蓄电池UPS电源无法启动时该如何处理？

UPS电源在使用的过程中，有时候会遇到一些无法预测的故障，很多常见的问题都可以自己来排查处理，学习UPS电源维护知识就变得尤为重要。以下介绍一下UPS电源无法启动的情况：第1种情况：新安装的UPS不间断电源无法正常启动。出现这种情况可能是由两个原因造成的，用户可以先检查UPS电源后面面板的电池连接插头是不是连接。如果不是的话，可以打开前面面板检查电池是否连接。第2种情况：UPS电源电池用了2年左右，UPS电源无法启动。这种情况对大多数的用户来说，一般是由于蓄电池在使用了两年以后一般会出现或多或少的蓄电池容量下降或蓄电池产生惰性的问题，如果蓄电池不能起到延时的作用，用户们就需要考虑更换新的蓄电池，避免蓄电池产生惰性的问题，可以采用电池自动化管理软件。第3种情况：单节蓄电池的电压都很正常，但UPS电源不能启动。这时虽然单节电池电压正常，但是可能是由一些其他原因导致的UPS电源不能启动的。1、很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS电源之间的连接出现问题，比如：连接点不牢固或者是连接点有氧化现象，这时候就需要祛除氧化物后重新连接。2、可能是UPS电源与电池连线的保险断了，如果是保险断了换一个保险即可。3、UPS电源与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点，因此产生了很大的压降，导致UPS电源不能启动。第4种情况：UPS电源逆变工作了一段时间以后，不能正常启动。