

加油站防雷检测 河北防雷检测 天津防雷中心防雷检测

产品名称	加油站防雷检测 河北防雷检测 天津防雷中心防雷检测
公司名称	天津市防雷技术中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区气象台路98号
联系电话	15902269049 15902269049

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市防雷技术中心

天津防雷检测工程并能出具完善合格的检测报告

防雷检测公司怎么选？1.具备防雷检测资质一个防雷检测企业首先需要获得相关部门颁发的防雷检测，加油站防雷检测，天津防雷检测工程并能出具完善合格的检测报告，这是防雷检测公司进行检测的必要资质，没有获得相关资质的公司是不具备进行防雷检测的资格。在寻找防雷检测单位时，一定要了解清楚该单位是否有正规的。2.具备丰富的检测经验丰富并且的实际检测经验也是防雷检测公司的一个重要资质，丰富的检测经验能够让检测人员在检测工作时进行的更加完善，细致。这是选择防雷检测公司时的一个重要参考条件。3.具备完善售后服务检测可以提供完善的售后服务，防雷检查完成后没有完成的很好，如果有需要检测不合格的地方也消除二次审查，但还需要检测完成后出具合格的详细的检测报告，需要不断修正完善，根据出现的问题从防雷产品在实际的应用程序采取相应的措施，所以防雷测试公司只提供完善的售后服务，以确保成功完成防雷测试。

柜外现场接线要求采用凯文接线方式

柜外现场接线要求采用凯文接线方式，即所有防护回路接线均先经过综合防雷屏柜，断续后接入变电所主控室综自和交直流系统，使得综合防雷屏柜成为带防强电侵入功能的端子柜，此线缆应计入设备成本。根据分级泄放的原则，综合防雷柜应作为室内级防护，就近分散安装的SPD可作为第二级防护，当综合防雷柜安装采取凯文接线有困难时，除接触网开关回路、隔离开关合闸电源、交流二级防护、直流二级防护回路必须采用凯文接线外，其余需要防护回路可以采用并联接线，但原屏柜内采用的小容量SPD应保留，用以降低并联接线的二次残压；如原屏柜未配置此类小容量SPD，保定防雷检测，当采用并联接线时也应补齐相应的SPD，其参数可选用 I_n ：20KA、 U_p ：