朔州负压隔离病房 东胜科星实验室工程 负压隔离病房设计方案

产品名称	朔州负压隔离病房 东胜科星实验室工程 负压隔离病房设计方案
公司名称	山西东胜科星实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市太榆路中段园中园
联系电话	13327435522 13327435522

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西东胜科星装饰工程有限公司

负压隔离病房相关内容

公司主营：山西负压隔离病房设计，太原负压隔离病房施工，负压隔离病房，山西医院负压隔离病房建设，太原负压隔离病房建设，实力厂家，经验丰富，欢迎来电咨询！负压隔离病房

本公司跟您一起分享负压隔离病房的相关内容：负压隔离病房

负压隔离病房普通的通风系统仅能起到制冷作用，负压隔离病房施工，病毒极易循环吸入而导致。而病房的ESV通风系统对空气品质要求非常高，对洁净度、PM2.5、湿度、温度等都有极高的要求，负压隔离病房设计方案，甚至相邻的两个病房对于空气品质要求都完全不一样。

公司从事负压隔离病房的设计、建设施工，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

负压隔离病房相关内容

公司主营：山西负压隔离病房设计，太原负压隔离病房施工，负压隔离病房，朔州负压隔离病房，山西医院负压隔离病房建设，太原负压隔离病房建设，实力厂家，经验丰富，欢迎来电咨询！负压隔离病房

本公司跟您一起分享负压隔离病房的相关内容：负压隔离病房

负压隔离病房净化机组各功能段要求：

机组的振动：风机转速大于800r/min时，振动速度不大于4mm/s。
风机转速不大于800r/min时，振动速度不大于3mm/s。

热回收段：

1）采用新排风无的热回收装置，利用排风中回收的冷（热）量对新风进 行预冷或预热。

2）热回收装置换热器采用铜管穿亲水铝片表冷器。管材为无缝紫铜管，铜管壁厚 4344
不小于0.35mm；翅片厚度为≥0.115mm。换热器排数不小于6排。

3）热回收盘管汇管及接管须采用无缝紫铜管。

4）热回收装置采用乙二醇溶液作为介质，负压隔离病房设计，溶液浓度需能够确保在-15℃室外气候条件下不会冻坏换热器。

5）热回收系统的不锈钢循环泵、膨胀罐及其稳压装置阀组均集成在排风机组内部。不锈钢循环泵过流部件需采用304#不锈钢材质或铜材质。

公司从事负压隔离病房的设计、建设施工，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营：山西负压隔离病房设计，太原负压隔离病房施工，负压隔离病房，山西医院负压隔离病房建设，太原负压隔离病房建设，实力厂家，经验丰富，欢迎来电咨询！负压隔离病房

本公司跟您一起分享负压隔离病房的相关内容：负压隔离病房

负压隔离病房装修设计的注意事项：

在气流设计的原则之上，由于现实情况中不同的局限性会使具体的布置有所差异，对于复杂的情况需要借助计算机辅助虚拟气流分析。

公司从事负压隔离病房的设计、建设施工，如果需要请拨打电话联系我们。

朔州负压隔离病房-东胜科星实验室工程-负压隔离病房设计方案由山西东胜科星装饰工程有限公司提供。山西东胜科星装饰工程有限公司为客户提供“实验台定制,通风柜定制,实验室净化工程,标准化实验室建设”等业务，公司拥有“东胜科星”等品牌，专注于其它等行业。，在山西省太原市太榆路中段园中园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。