强消消防气体灭火检测 防爆消防炮 六安消防炮

| 产品名称 | 强消消防气体灭火检测 防爆消防炮 六安消防炮 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 安徽强消消防科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块 2号楼3152室 |
| 联系电话 | 18055370119 18055370119 |

产品详情

固定式电动消防炮的适用范围

随着人们生活水平越来越高,移动式消防炮,自我保护意识也越来越强,平时也会自我学习一些消防知识,以备不时之需。毕竟大家的了解有限,也很少接触到设备。今天消防炮厂家强消就带大家了解一下固定式电动消防炮。固定式消防炮的适用范围固定式电动消防炮是炼油厂、油田、油库、贮罐区,化工厂、化学仓库、石油化工储运、液化、等石油化工企业、输送危险油(气)的化工码头、电厂、煤化工及机库等重要场所的理想消防设备

消防水炮操作方法和维护

消防炮操作方法和维护:

1.操作前,检查进水法兰和外连接法兰是否用螺栓紧固和密封。 2.将管路的水压被调节到额定压力范围,这可以通过体的压力表观察到。确保在额定工作压力下使用。 3.注水操作时,松紧螺钉,调整注入方向和的角度,然后将其增加到使用压力。水的流动模式可以通过旋转射流调节环来实现。当需要直流喷射时,可以通过顺时针转动出水端手柄来实现,如果喷需要处于喷射状态,只需逆时针转动出水端手柄即可。 4.如果在工作过程中需要调整流量的尺寸,只需打开限位开关,从右向左转动,然后将调整套流量旋转至所需尺寸流量,然后从左向右按下限位开关,即可进行理想的流量注射。

5.工作时,如果需要调整注射目标,只需提起手柄。慢慢关闭消防水炮入口球阀。6.经常检查的完整性和操作灵活性,如果紧固件松动,及时修理,使处于良好的使用状态。7.每

次使用后,应喷洒一段时间清水,然后将内剩余的水排出。应将其擦洗干净,以清除体上的异物,如淤泥。在北方寒冷地区,注意防冻保护。工作结束后,应及时排出内积水,防止冻结和开裂。8.应定期向每个传动部件注入润滑脂,以确保转动灵活。密封部件应定期更换,以防止因使用时间过长而泄漏。9.喷射时,炮前不能站人。

- 10.不能用来熄灭带电设备以避免。不要在高压下喷射线下。
- 11.在非工作状态下,应将置于水平状态,并用防水布覆盖。
- 12.非人员不得将其拆卸或用于其他目的。

在市场的消防炮塔的主要参数中,经常提到6米至22米或6米至15米的安装高宽比是自动的,这是否意味着消防炮的安装高宽比可以任意设定?一些不清楚的客户会想:如果安装高宽比较高,消防炮灭火的具体时间会稍高,6米的高宽比也很高。因此,一些场地的安装高宽比小于6米。事实上,防爆消防炮,这种做法是完全不科学的。 首先,大约6米和22米以下的安装高宽比是指5L到30L的全智能火灾消防水炮。安装高宽比不是制造商要求的,而是在整个生产制造过程中按照制定的。因此,六安消防炮,火灾监测中的一些主要参数都是按照一定的高宽比来设置的。如果客户不按规定安装,那么一方面,结果是消防炮塔工程的验收没有根据,原因很简单。具体安装高宽比与设计图纸不符。 其次,如果纵横比太低怎么办?是有一种情况无法达到。这是什么意思?并不是说我们不能在合理的维护范围内点火。我们就是达不到原来的标准值。以5L消防炮为例,说明合理的维护范围是直径30米。如果安装的高宽比小于6米,例如4米,那么那时维护的半长度已经变得更小,消防炮价格,当然我们不能打30米长的明火。 第三,如果高宽比太高怎么办?事实上,这根本不可能用三个字来形容:办不成。事实上,很好理解,在这个阶段,一般购物广场或生产车间工业车间的屋顶与其物流配送的高宽比约为30米。如果消防炮安装的高宽比约为30米,就不容易找到安装的工具。即使安装了它,也会导致小的明火。

强消消防气体灭火检测(图)-防爆消防炮-六安消防炮由安徽强消消防科技有限公司提供。安徽强消消防科技有限公司是一家从事"消防水炮,泡沫灭火剂,泡沫罐,气体灭火,高压细水雾,灭火器"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"强消"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使安徽强消在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!