

# 巨丰市政设备 武汉玻璃钢一体化污水处理泵站

产品名称	巨丰市政设备 武汉玻璃钢一体化污水处理泵站
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉巨丰华中市政设备有限公司

### 玻璃钢（GRP）筒体

筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体，采用计算机缠绕工艺制成的玻璃钢管，厚度均匀。巴氏硬度应达到40HBa及以上，抗压强度应达到120MPa及以上，环向拉伸强度150MPa，轴向拉伸强度60MPa。

内衬层包括次内层和内表层，总厚度不小于2mm，其中内表层厚度不小于0.3mm。管壁的最小厚度应不小于经规定程序批准的图样和技术文件规定的标称厚度。

### 泵坑回填与压实

- 1、泵坑回填应在泵站筒体安装无误后进行。
- 2、回填材料宜为卵石、石沙、碎石类土、沙土，颗粒尺寸不宜超过13~25mm。
- 3、回填宜分层逐一回填，玻璃钢一体化污水处理泵站，每层高度不宜超过30cm，回填土压实度应符合设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202中6.3的规定。

- 4、坑内的进出水管处回填土应压实。回填层到泵筒体距离顶面30cm时，严禁使用夯土机等设备。
- 5、回填质量验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202和《建筑工程质量检验评定标准》GB50300的规定。

#### 玻璃钢一体化预制泵站的运行与维护

- 1、水泵经维修后，其流量不应低于设计流量的90%；其机组效率不应低于原机组效率的90%。泵站机组的完好率应达到90%以上；汛期雨水泵站机组的可运行率应达到98%以上。
- 2、机电设备、管配件每二年应进行一次除锈、油漆等处理。
- 3、泵站及附属设施应经常进行清洁保养，出现损坏，应立即修复。每隔3年应刷新一次。

巨丰市政设备-武汉玻璃钢一体化污水处理泵站由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉巨丰华中市政设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!