

# 天津市防雷中心 建筑防雷检测 北京建筑防雷检测

产品名称	天津市防雷中心 建筑防雷检测 北京建筑防雷检测
公司名称	天津市防雷技术中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区气象台路98号
联系电话	15902269049 15902269049

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市防雷技术中心

### 柜外现场接线要求采用凯文接线方式

柜外现场接线要求采用凯文接线方式，北京建筑防雷检测，即所有防护回路接线均先经过综合防雷屏柜，断续后接入变电所主控室综自和交直流系统，建筑防雷检测公司，使得综合防雷屏柜成为带防强电侵入功能的端子柜，此线缆应计入设备成本。根据分级泄放的原则，综合防雷柜应作为室内级防护，就近分散安装的SPD可作为第二级防护，当综合防雷柜安装采取凯文接线有困难时，除接触网开关回路、隔离开关合闸电源、交流二级防护、直流二级防护回路必须采用凯文接线外，其余需要防护回路可以采用并联接线，但原屏柜内采用的小容量SPD应保留，用以降低并联接线的二次残压；如原屏柜未配置此类小容量SPD，当采用并联接线时也应补齐相应的SPD，其参数可选用In：20KA、Up：