

廊坊虹吸雨水排水-廊坊虹吸排水厂家-廊坊虹吸式屋面排水系- 廊坊虹吸系统-

产品名称	廊坊虹吸雨水排水-廊坊虹吸排水厂家- 廊坊虹吸式屋面排水系-廊坊虹吸系统-
公司名称	河北汇雨通达工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	石家庄高新区太行南大街501号爱能产业园B1栋3 013
联系电话	13269620521

产品详情

屋面虹吸排水系统施工

屋面虹吸排水系统工程施工需依照规定严格遵守，那样才可以做到虹吸排水系统的实际效果。工程施工全过程以下：先是施工准备，随后开展精准定位施工放线，下面是固定不动丝杆系统制作和安装，随后是虹吸雨水斗的安装，接着是屋面虹吸排水系统天干地支管路的安装和调节，屋面虹吸排水系统注水、试压试验，*终是系统软件交货竣工。施工准备： 施工准备环节，应了解工程图纸的设计方案及表明，掌握具体土建工程实体线几何图形样子及规格，对土建工程实体线中几何图形规格稍偏的位置，应提早考虑到应急处置对策，防止安装时导致管路迈向不善，危害排水管道实际效果。安装管路固定不动丝杆系统软件1)辅助安装与固定不动管路是安装管路固定不动丝杆系统软件的关键作用，依据设计方案规定，系统软件既要考虑到管路的热胀冷缩，又要承担满流情况时流水的冲击性和管路的净重。2)针对管路的定位装置，宜设定在载重构造上，部位**，铺设坚固，与管路密不可分触碰且不损害管路。3)水准管的定位装置一般应设定在水准管的首端、尾端和立管处。屋面虹吸排水系统雨水斗安装： 虹吸雨水斗的安装要在屋面天沟防潮进行后开展，横着部位要设定在屋面天沟中间的低值。虹吸雨水斗触碰片材料应该和外墙防水原材料相对性应，其联接管要接进水准管上，不能立即接在排污管道的顶端。连接同一水准管的虹吸雨水斗应在同一平屋面设

计标高，水平距离不可以超过50m。实际操作流程是:防御精准定位 打孔或预埋孔眼 清除表层，开展防潮解决 安装虹吸雨水斗 调节虹吸雨水斗平整度，使排水沟内降水能根据虹吸雨水斗排清 用防潮料固定不动斗与附近土建工程排水沟间隙 拧紧地脚螺栓，固定不动 清除虹吸雨水斗侧附近脏物 遮盖临时性维护盖防止脏物掉入虹吸雨水斗中。屋面虹吸排水系统虹吸排水管的安装： 管路安装系统一般依照精准定位施工放线 立管 水准管 立管 排出来管的次序安装，其安装的关键是:

1)依照设计方案规定水准管安装时不设倾斜度。

2)立管距路面1米处设定检查口。

3)管路的联接选用45°弯管和三通。

4)**测量管路长短以管路管理中心为标准，精准定位弯管、偏心大小头、三通、变径接头以联接管管理中心为标准。