

# 余压阀 约特通风质量代表一切 余压阀型号

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 余压阀 约特通风质量代表一切 余压阀型号 |
| 公司名称 | 德州约特通风设备有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首   |
| 联系电话 | 13953426466          |

## 产品详情

安装算量防排烟系统里面的余压阀怎么识别？

安装算量防排烟系统里面的余压阀怎么识别？不带风管装墙上面的那种。答：由于没有风管，不能象阀门那样识别，变换方式，采用象识别《设备》方式那样去识别《余压阀》；在《通风设备》界面，新建设备构件，余压阀型号，将名称、距地高度等等一系列数据按余压阀的名称、数值修改，余压阀，《余压阀》构件建好后，就能点击识别墙上的《余压阀》了。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

约特通风分享下余压阀联动方法：

一般平时排烟阀处于关闭状态，火灾前期有烟，一般有探测器报警或手动报警按钮报警后主机调整自动状态后联动本区域或相邻区域排烟阀打开，启动排烟机排烟，也就是将烟抽出去。消防高温排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。

约特通风设备有限公司主要产品有风机、排烟风机、风机箱、余压阀、风口、风管、人防设备等系列产品，欢迎大家来选购！

余压阀阀板的开启面积机械加压送风量的计算分为风速法和压差法，余压阀参数，当风速法计算的加压送风量远远大于压差法计算的加压送风量时，可能造成加压空间超压，致使防烟楼梯间的防火门无法开启，宜考虑设置余压阀泄压。风速法计算加压送风量的原则是保持开启门洞处一定风速所需的风量小；压差法计算加压送风量的原则是保持房间正压（保持楼梯间正压的目的是发生火灾时不让烟气进入楼梯间，妨碍人员疏散；保持消防电梯前室正压的目的是发生火灾时，不让烟气进入消防人员的救火通道）所需小风量。《民用建筑工程设计技术措施--暖通空调·动力》（2009年版）第4.10.10条文：设置泄压阀，泄压阀板的开启面积可用以下公式计算：公式1-1 余压阀-约特通风质量代表一切-余压阀型号由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司为客户提供“风机.防火阀.排烟风机”等业务，公司拥有“约特通风”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙志杰。