

# 七氟丙烷充装 巴蜀消防安全技术

产品名称	七氟丙烷充装 巴蜀消防安全技术
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

## 产品详情

5.3.9集流管外表面应涂红色油漆。5.3.10集流管应设置泄压装置，泄压装置宜采用安全阀，泄压装置的泄放方向不应朝向操作面。5.3.11组合分配系统的集流管应按本4.3.3的条进行水压强度试验和气压严密性试验。5.3.12非组合分配系统的集流管，其强度试验和压严密性试验可管道一起进行。5.4选择阀的安装：5.4.1在组合分配系统中，每个防护区或保护对象应设一个选择阀。

柜式七氟丙烷灭火装置是一种无管网灭火设备，具有安装灵巧方便、外形美观、灭火剂无管网损失、灭火效能高、逸度快、无污染等特点。火灾发生时，本装置可直接向所在空间内自动喷洒灭火剂，方便快捷。柜式七氟丙烷灭火装置不用设置的瓶组间，整个柜体设置在防护区内，适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、电讯中心等较小空间的消防保护。几台联用也可以保护较大空间。

灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，七氟丙烷充装，或气压严密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时，管道末端的气体流速不应小于20m/s，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。喷嘴的安装，安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶；安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向，并应符合设计要求。之后，调试与验收。具体的气体灭火系统的调试与验收可参见《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-97）中的要求。

七氟丙烷充装-巴蜀消防安全技术(图)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司是从事“消防设备及器材,消防材料,机电设备,智能化电子设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：薛经理。

