

英格索兰MM160空气压缩机出租 附近二手空压机出租

产品名称	英格索兰MM160空气压缩机出租 附近二手空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 驱动方式:电驱 冷却方式:风冷
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

1、开机及开机前的准备

1.1空气的进气温度必须在0 到40 。

1.2合上电源，指示灯（6）点亮。

1.3关闭冷凝液排污阀。

1.4打开空气出气阀

1.5检查油位计：指针必须位于绿色或橙色区域。

1.6对GAFF机型，检查阀（15）是否关闭和阀（16和17）是否打开。

1.7对GAW机型，打开水截阀和调节阀。

1.8按开机按钮（1）。空压机开始卸载运行，指示灯（11）点亮。

1.9大约10秒后，空压机开始加载运行。

1.10对GAW机型，必要时在加载运行状态下调节冷却水流量。

2、运行中注意事项

2.1检查显示屏，经常按 键（3）来查阅空压机的状态（压力，温度等等）

2.2如果指示灯（8）点亮或闪烁，则需排除故障。

2.3要手动卸载空压机，按键《Unload/卸载》（12）。要让空压机回到自动运行状态，按键《Load/加载》（12）。

2.4当自动运行指示灯（11）点亮表明控制器正自动控制电机的开机，停机。如果空压机的开机、停机的定时器激活，即使手动停机，空压机也可能自动开机。

3、停机须知

3.1按停机按钮（13），空压机卸载运行30秒后停机。

3.2若需让空压机立刻停机，按紧急停机按钮（5），报警指示灯（8）会闪烁。在排除故障后，拔出按钮解除锁定。

3.3关闭空气出气阀。

3.4打开冷凝液排污阀。

3.5对GAW机型，关闭冷却水截止阀，如果环境温度可能到冰点，排空空压机冷却水系统内的所有的水。

3.6切断电源。

4、常见故障及处理办法

现象1：故障停机报警信息出现在显示屏上

处理办法：当机头的出口温度太高，指示灯（7 - 图3.8）将电亮，见下面。

当故障排除后，报警信息立刻消失。

现象2机器故障停机

处理办法：当机头的出口温度太高或电机过载继电器跳闸（见下面），指示灯（7 - 图3.8）将闪烁。参考电脑控制器使用手册解除故障并复位故障停机信息。（子菜单“状态参数”部分）。

现象3：在加载中气水分离器中无冷凝液排放

处理办法：a气水分离器的排污管堵塞；

b检查必要时排除故障；

c气水分离器浮球阀故障；

d拆开浮球阀，清洗并检查。

现象4：空压机排气量或排气压力低于正常值

处理办法：a空气消耗量高于压缩机排气量；

b检查设备的连接；

c空气过滤器堵塞；

d更换空气过滤器；

e空气泄漏；

f检查并排除。

现象5：空压机机头出口温度或排气温度高于正常值

处理办法：a冷却空气不够；

b检查冷却空气是否受阻，改善压缩机房的通风，避免冷却空气回流；

c对GAW机型，冷却水温度太高或流量不够；

d参见7.5章，增加水流量并检查水温；

e油位过低

f检查必要时改正；

g油冷却器堵塞；

h空气冷却器堵塞；

i对GAW机型，由于冷却水脏或形成水垢导致冷却水堵塞；

J咨询阿特拉斯科普柯。

现象6：如果配油/水分离器（OSD型）分离器有涡流

处理办法：a通向容器的冷凝液软管有泄漏；

b拆下浮球阀组件清洗，并检查。