

安舍981371点型智能烟感探头烟雾报警器

产品名称	安舍981371点型智能烟感探头烟雾报警器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安舍 型号:981371 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

安舍981371点型智能烟感探头烟雾报警器

一，参数

工作电压：DC 15~32V

静态电流：400 μ A@DC 24V（每五秒钟通讯一次，LED 灯闪烁）

大电流：2.5m A@DC 24V（LED 灯常亮）

工作温度：-10 ~ 50

相对湿度：10% ~ 95%，无凝结

外形尺寸：50 毫米（高） × 102 毫米（直径）

装运重量：89 克

二，测试

测试以前，查看 LED 灯是否闪亮，如未闪，则探测器未通上电（检查连线），或已损坏（返回维修）。

加烟测试：将烟从探测器进烟口吹入，探测器应报警。

三，探测器的安装接线与布线：

E98 系列智能探测器均配接1590底座，通常安装在建筑物的预埋接线盒上。

探测器的安装主要由预埋盒、底座、探测器三部分组成。预埋盒、底座及穿管布线应事先安装完毕，并将与底座有关的连线接在底座的正确位置。图3.4.1和图3.4.2分别为探测器安装的组合示意和预埋盒尺寸说明。

按照所选定的底座的安装说明进行接线，如图 3.4.3 所示。底座上备有带螺钉的端子提供各种方式的连接。

安舍981371智能光电感烟探测器底座示意图

安舍981371智能光电感烟探测器接线示意图

四，接线指导

确认全部底座已安装好，且每一个底座的连接线极性准确无误。

确认探测器类型与设计图纸上所注类型相匹配。

通过编码器设置地址，并将其记录在底座标签和探测器底部的地址号标签上。

将探测器插入底座，顺时针方向旋转探测器直至锁定就位。

警告：安装探测器之前，切断回路的电源。