

有创血压监测设备-51.103频率响应测试

产品名称	有创血压监测设备-51.103频率响应测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测是服务全球的检验、鉴定、测试和认证机构，帮助众多行业和企业提供一站式的产品检测认证解决方案。百检检测的服务能力覆盖照明、安防、化工、机械、消费品、汽车、医疗保健等多个行业的供应链上下游，提供安规检测，EMC检测，有害物质检测，环境安全检测，性能检测，电子电器产品可靠性与失效分析，材料可靠性与失效分析，金属材料、非金属材料分析，纺织品、鞋类、皮革检测，玩具检测，食品包装和接触材料检测、认证与培训，货物适运鉴定等多项综合检测与认证服务。EBO拥有众多优秀且专业的测试和认证工程师，可为广大厂商提供认证申请、标准咨询、测试、技术支持、对策、获得认证等“一站式”服务。

1 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
13 不正常的运行和故障状态

2 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.6 保护接地

3 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 18 保护接地

4 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.6 功能接地

5 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 18 功能接地

6 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.7 单一状态下漏电流

7 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
19 单一状态下漏电流

8 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
16 外壳与防护罩

9 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.7 患者辅助电流

10 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
19 患者辅助电流

11 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 21 机械强度

12 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000
19 正常状态下漏电流

13 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.7 正常状态下漏电流

14 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 YY0783-2000 20 电介质强度

15 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能的要求 EN 60601-2-34:2014
8.4 电压与能量限制

