

科华UPS不间断电源6KVA/5.4KW负载电力医疗设备

产品名称	科华UPS不间断电源6KVA/5.4KW负载电力医疗设备
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	科华:5.4KW 6KVA:220v/380v 厦门:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

??UPS??6KVA YTR1106L ??UPS????? 6000VA/4800W????

2.外部动态过载：等待，直到过载情况消失为止。可能需要按ON按钮来重新启动科华UPS。

故障四：故障灯亮、过载灯亮、旁路灯没亮 出现问题可能原因及解决办法：

过载：断开所有不重要的设备。按OFF按钮，然后按ON按钮来恢复供电。

故障五：故障灯亮、过载灯没亮 出现问题可能原因及解决办法：

UPS内部故障：切勿试图使用UPS。关掉UPS并立即进行维修。故障六：更换电池灯亮

出现问题可能原因及解决办法：1.电池电力不足：检查电池状况，并对电池进行至少24小时恢复性充电。如果充电后问题仍然存在，则需更换电池。

2.电池连接不当：检查所有电池接头是否连接牢固以及接头是否有氧化现象存在。

故障七：UPS偶尔发出警报 此种情况为UPS正常运行，无需采取行动。UPS正在保护连接的设备。

故障八：UPS未能提供预期的备用电时间 出现问题可能原因及解决办法：1.可能由于近曾经停电或电池的使用寿命将尽，电池电力不足：对电池充电。长时间停电后应对电池重新充电。如果电池经常工作或经常在较高温度下工作，都会加快电池容量的消耗。如果电池组已使用3年至5年，也需考虑更换电池。

2.前面板指示灯按顺序闪烁：科华UPS电源被远程关闭或被APC管理软件正常关闭。无需采取行动。当市电恢复时，UPS将会自动重新启动或通过按ON按钮启动UPS。