

# 晋江青阳街道消防 消防管道 消防器材

产品名称	晋江青阳街道消防 消防管道 消防器材
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

### 泉州大型商业综合体安全管理、安全评估

#### 大型商业综合体火灾风险检查指引（试行）

大型商业综合体是指建筑面积大于5万平方米，集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。大型商业综合体火灾风险检查指引如下：

#### 一、检查消防安全管理

资料档案抽查重点：

- 1、消防安全责任人、管理人及其消防安全职责是否明确，综合体多产权、多使用单位或者承包、租赁、委托经营单位消防安全责任是否明确。
- 2、消防安全管理制度是否健全，消防工作档案是否齐全，火灾风险隐患自知自查自改以及承诺公示制度是否建立。
- 3、特殊消防设计管理制度是否建立，是否按照意见落实针对性技术防范和加强性消防管理措施。
- 4、员工上岗前消防安全培训制度是否建立，员工在职期间是否至少每半年接受一次培训。

- 5、消防安全管理体系是否建立，是否明确各店铺、各业态场所消防安全管理要求以及奖惩管理办法。
- 6、综合体商管部、物业部、工程部是否建立消防安全联动管理机制；综合体商管部招shān招租是否充分考虑综合体消防安全特殊要求，是否建立相应的消防安全准入机制。
- 7、与综合体连通的宾馆、酒店、住宅楼、办公楼、城市轨道交通等场所，二氧化碳灭火剂，相互之间是否建立消防安全联合管理、火灾联动应急疏散等工作机制。

### 室内消火栓的安装施工及配置要求

室内消火栓的配置应符合下列要求：

- (1)应采用DN65室内消火栓，并可与消防软管着盘或轻便水龙设置在同一箱体内。
- (2)应配置DN65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m短粗消防软管卷盘应配置内径不小于19的消防软管，其长度宜为30.0m\*1轻便水龙应配置DN25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m。
- (3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水qiang。

当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水qiang：

- 1.消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水qiang。
- 2.设置室内消火栓的建筑，包括设备是在内的各层均应设置消火栓。
- 3.屋顶设有直升机停机坪的建筑，应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓，且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m.室内消火栓系统设置要求。
- 4.消防电梯前室应设置室内消火栓，晋江青阳街道消防，并应计入消火栓使用数量；
- 5.室内消火栓的布置应满足同一个平面有2支消防水qiang的2股充实水柱同时达到任何部位的要求，但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m<sup>3</sup>的多层仓库建筑高度小于或等54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅，以及《消规》表3.5.2中规定可采用至支消防水qiang的场所，可采用1支消防水qiang的1股充实水柱到达室内任何部位。
- 6.建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求，并应符合下列规定：
  - (1)室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室，消防管道，走道等明显易于取用，以及便于火灾扑救的位置。
  - (2)住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。
  - (3)汽che库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置，并确保消火栓的开启。(4)同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓，其平面位置宜相同。

消防工程设计隐患存在原因

下面泉州消防工程、建筑工程机电安装、建筑工程水电安装公司告诉您晋江消防工程设计隐患存在原因。

一是集生产经营、储存和住宿为一体的“三合一”建筑；

二是无证无照或证照不全擅自生产经营的；

三是高层、地下建筑未经消防设计审核、验收或者消防设计审核、验收不合格，擅自施工或投入使用的；

四是公众聚集场所未经消防设计检查或经检查不符合要求，公寓消防维保，擅自投入使用、营业的，以及采用可燃材料或其他不符合消防要求的材料进行装修装饰的；

五是疏散通道、出口封堵，自动消防设计设施损坏的；

六是发生事故隐瞒不报、迟报、漏报的行为；

七但是，很关键一条是消防设计检测没有高标准、严要求地强化。

改造装修办公楼的消防审批流程是怎么样的？

下面石狮消防工程、建筑工程机电安装、建筑工程水电安装公司来讲讲改造装修办公楼的消防审批流程是怎么样的？

1、房屋的产权证明，非业主需出具业主授权书。

2、聘请的装饰装修施工队明、项目负责人、营业执照等复印件；如属简单装饰装修，须由业主出具装饰装修书后，可不提供明等资料。

3、施工方案、施工平面图、各立面图、水电施工图等资料。

4、提供的资料送达管理处审查后，由业主或业主授权人填写《装饰装修工程申报表》。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。

晋江青阳街道消防-消防管道-消防器材(诚信商家)由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盾安消防——您可信赖的朋友，公司地址：福建省晋江市青阳普照和平中路29号，联系人：舒先生。