

gmp净化工程 赛达净化工程施工 gmp净化工程

产品名称	gmp净化工程 赛达净化工程施工 gmp净化工程
公司名称	云南赛达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区奥斯迪电子商务产业园K3栋106-107
联系电话	13700611927

产品详情

四层共设15个UPS电源柜，每四间手术室配1个，手术室的无影灯、两个插座和1盏照明灯须进UPS，每个手术室按2.5KW配置UPS功率。为保证手术室运行的可靠性，每个系统均采用两地控制，分别在净化机组旁设1个控制柜和在手术室或护士站设1个控制面板。平时，将机组控制柜面板上的转换开关转置自动档，医护人员只需在手术室和走廊及护士站的控制面板上触摸相应的键，即可控制系统的运行。当手术室或走廊及护士站的控制面板出现问题时，可将机组控制柜的转换开关转至手动档，且按下控制柜面板上的启动按钮，即可启动系统，避免出现重大事故。

门及控制系统

1.手术室靠洁净走廊一侧设置1500*2100的电动悬挂式自动推拉门，光控脚感应控制，门上方设“手术中”灯，gmp净化工程报价，“第几间手术室”字样，门四周采用不锈钢包边，门体上设置观察窗。门体为不锈钢板或防火、等材料加不锈钢防撞板，设600*400观察窗，门机采用进口，带闭门装置，皮带传动方式。

2.除手术室自动门外的其他门均为彩钢板门，门框为铝型材，门带密封条和观察窗。

洁净冷库净化设计

(1) 为了达到净化的要求，在洁净冷库库内吊顶装防潮 FFU。FFU 为风机过滤单元，gmp净化工程设备，FFU 设有初、两级过滤网。风机从 FFU 顶部将空气吸入并经初、过滤器过滤，gmp净化工程，过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$ 的风速匀速送出。

(2) FFU 风机过滤单元设计数量按照净化要求的换气次数进行计算。由于洁净冷库对制冷有要求，gmp净化工程厂家，总风量要求会大于普通该级净化区域的要求，同时考虑到冷库温度的均匀性与可靠性，采用 FFU 满布率达到 60% 以后，使房间气流达到层流的要求。标签：生物制药工程建设。

gmp净化工程-赛达净化工程施工-gmp净化工程报价由云南赛达净化设备有限公司提供。云南赛达净化设备有限公司为客户提供“云南净化工程,昆明洁净车间工程,净化车间,净化设备”等业务，公司拥有“净化工程,”等品牌，专注于环保项目合作等行业。，在昆明市经开区奥斯迪电子商务产业园K3栋106-107的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：蒋总。