

# 上饶镀锌风管 选择泰鑫暖通 镀锌风管

产品名称	上饶镀锌风管 选择泰鑫暖通 镀锌风管
公司名称	杭州泰鑫暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇蒋家村
联系电话	13285813851 13285813851

## 产品详情

### 镀锌风管镀锌风管

成品保障措施：1、风管生产设备应该遮盖柔性原材料，且不能危害设备操作；2、进到生产车间应拆换帆布鞋，不得在镀锌钢板上；3、风管合缝及敲反边时进行橡胶锤相互配合液压机合缝机，不得将金属材料锤；4、风管开料、合缝、安装法兰盘等工艺必须要在柔性毛毯上实际操作，禁止风管镀层和地面接触；5、风管半成品、成品务必齐整放置于木方上，各层不得超过1.2m，禁止双层堆放导致风管形变；6、风管成品长期堆放时运用塑料膜遮盖，防止积尘；7、镀锌钢板要放在宽阔干燥隔潮木材垫架子上，码放后按系统软件序号，镀锌风管找哪家，齐整、有效，有利于运输。装卸搬运应小心轻放，避免毁坏成品。

### 镀锌风管镀锌风管

质量控制要点：1、风管内不得有脏物或其他管道穿越重生，同时做好清洗和保护工作；2、抗震支架下沿和边缘与铁路接触网输电线(含承力索，下同轴电缆等)安全间距要保持超过230mm，并应严格执行界限规定执行；3、螺栓紧固应是镀锌螺栓，镀锌风管价格，并且一定要配置对应的平垫圈、弹垫和螺帽；4、风管法兰垫片的操作温度不小于70℃；针对排烟系统风管法兰垫片的操作温度规定不小于250℃；5、风管安装平整度容许偏差每米不可超过3mm，总偏差不可超过20mm；竖直组装垂直角度的容许偏差为每米不得超过2mm，总偏差不可超过20mm；6、风管在越过墙面或混凝土楼板处不可设定插口，风管沿墙面或楼层板安装中，间距墙壁、楼层板的距离应超过150mm；7、电动风阀的电动执行器组装务必靠谱固定不动，禁止随便放置于风管上；8、手动密闭阀组装，闸阀上标识的箭头指示一定要和受震波方向一致；9、当场风管接口的配备，不可变小其合理横截面；10、中央空调风管抗震支架需设难燃隔热垫避免造成热桥，隔热垫需在抗震支架制做时钢筋锚固在横担上；11、系统对风管的检查，应采用按段检验、归纳研究的方法。在严苛组装质量控制的前提下，系统软件风管的检查以主管和干管为主导。当选用透光法监测系统的密封性时，上饶镀锌风管，低压系统风管以每10m接缝，透光点不大于2处，且100m接缝均值不大于16处为合格；高压系统软件风管每10m接缝，透光点不大于1处，且100m接缝均值不大于8处为合格。

成品保护措施：1、风管装卸搬运应小心轻放，不可在地面拖动，并防止磕磕碰碰，摔绊；不可毁坏法兰

镀层，若有刮伤应喷漆详细；2、风管起吊环节中，两边未相接处必须使用塑料薄膜封住，风管上风口施工前一样要用塑料薄膜封住，透明胶布黏贴好，镀锌风管哪家好，以防尘土进到；3、针对穿越重生机器设备管理用房风管，过墙部位距墙500mm之内必须使用塑料薄膜搞好维护，以防土建工程企业灰料环境污染风管；4、装好的风管上边禁止堆积脏物或站在墙上工程施工。

上饶镀锌风管-选择泰鑫暖通-镀锌风管价格由杭州泰鑫暖通工程有限公司提供。杭州泰鑫暖通工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰鑫暖通——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市富阳区大源镇蒋家村，联系人：何经理。