

控制箱防爆改造 江苏控制箱防爆改造 奔泰电气安全

产品名称	控制箱防爆改造 江苏控制箱防爆改造 奔泰电气安全
公司名称	日照奔泰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照高新区电子信息产业园B11号3楼304室
联系电话	18063385776 18063385776

产品详情

增安型电气设备内部导线的连接同样应连接可靠

外部电缆进入电气设备后，控制箱防爆改造哪家好，一般都在接线端子处接线。如果连接件尺寸过小，连接件上的电流密度过高将造成接点过热，控制箱防爆改造方案，如果连接松动接触不良将产生电火花，都有可能引燃周围的性气体混合物。为此，电气连接件应有足够尺寸，保证与电气设备额定电流相适应的导线可靠连接。无论连接件的结构如何，均应有可靠固定和防松措施，制造厂在说明书中应规定连接导线的规格及数量。

增安型电气设备内部导线的连接同样应连接可靠，并应消除不适当的机械应力。

防爆电气设备安全运行的重要环节

安装是确保防爆电气设备安全运行的重要环节。安装前应注意确认产品标志是否正确、外壳有无裂纹或损伤、防爆表面是否清洁无损伤、电气连接牢固与否以及密封外壳材料是否无裂纹和其他缺陷。

为了便于安装，一些安装和施工人员经常直接丢弃防爆电气设备口处的密封圈，用密封填料替换。他们认为这样也可以阻止外部性气体进入设备以达到防爆效果。事实上，如果密封填料直接用于隔爆防爆电气设备的进线口，产品的防爆将会严重失效。只有当密封填料

与相应的隔离密封盒配合使用时，才能达到隔离密封的效果。

除尘系统应相对独立设置

《规定》要求，粉尘涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关或者行业标准规定，将粉尘危险场所除尘系统按照不同工艺分区域相对独立设置，可燃性粉尘不得与可燃气体等易加剧危险的介质共用一套除尘系统，江苏控制箱防爆改造，不同防火分区的除尘系统禁止互联互通。

存在粉尘危险的工艺设备应当采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或者多种控爆措施，但不得单独采取隔爆措施。

禁止采用粉尘沉降室除尘或者采用巷道式构筑物作为除尘风道。

铝镁等金属粉尘应当采用负压方式除尘，其他粉尘受工艺条件限制，采用正压方式吹送时，应当采取可靠的防范点燃源的措施。

采用干式除尘系统的粉尘涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关或者行业标准规定，结合工艺实际情况，安装使用锁气卸灰、火花探测熄灭、风压差监测等装置，以及相关安全设备的监测预警信息系统，加强对可能存在点燃源和粉尘云的粉尘危险场所的实时监控。

控制箱防爆改造费用-江苏控制箱防爆改造-奔泰电气安全(查看)由日照奔泰电气科技有限公司提供。日照奔泰电气科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的特殊电机等行业积累了大批忠诚的客户。日照奔泰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！