西安西门子数控驱动器模块销售维修Siemens，十几年维修经验

产品名称	西安西门子数控驱动器模块销售维修Siemens，十几年维修经验
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

作用性能参数

V350 小功率闭环控制矢量变频器 操作手册

附注2 多用途输出端子（DO/EDO/SDO）自变量对照表

编号 功 能 编号功 能

0 无定义 1 变频调速器运作就绪(工作电压正常的、无变向键入）

2 变频调速器运行时 3 机器设备正常的（没有问题运行时）

4 机械故障（跳电） 5 机器设备警报

6 机械故障或警报 7 翻转运作

8 运行指令键入（与运行或运作数据信号不相干） 9 零工作频率运行时

10 速率非零 11 变频调速器欠压保护关机

12 接线端子操纵合理 13 加快运行中

14 降速运行中 15 制动系统发电量工作状态

16 由规范MODBUS 计算机接口明确 17 由拓展通讯模块明确

18 工作频率抵达 19 多阶段运作现阶段环节进行（0.5s 单脉冲）

20 多阶段运作进行（0.5s 单脉冲） 21 多阶段运作进行（不断脉冲信号导出）

22 两段运行周期进行（0.5s 单脉冲） 23 摆频左右限定

24 伺服电机方位为正（A 单脉冲超前的B 单脉冲） 25 伺服电机方位为负（A 落后B）

26 监控1 输入变量小于下限制值

（高过限制时置失效）

27 监控1 输入变量高过上限制值

（小于低限时置失效）

28 监控1 输入变量在下、下限制值以内 29 监控2 自变量小于下限制值（高过限制时置失效）

30 监控2 输入变量高过上限制值

31 监控2 输入变量在下、下限制值以内

32 监控3 输入变量小于下限制值

33 监控3 输入变量高过上限制值

34 监控3 输入变量在下、下限制值以内 35 保存

36 模拟输入AI1 断开检验合理 37 模拟输入AI2 断开检验合理

38 模拟输入AI3 断开检验合理 39 保存

40 电子计数器1 脉冲信号1 41 电子计数器1 脉冲信号2

42 电子计数器2 导出型号规格1 43 电子计数器2 脉冲信号2

44 计时器1 脉冲信号1 45 计时器1 脉冲信号2

46 计时器2 脉冲信号1 47 计时器2 脉冲信号2

48 计时器3 脉冲信号1 49 计时器3 脉冲信号2

50~54 拓展件留用 55 DI1 接线端子情况合理

56 DI2 接线端子情况合理 57 DI3 接线端子情况合理

58 DI4 接线端子情况合理 59 DI5 接线端子情况合理

60 DI6 接线端子情况合理 61 DI7 接线端子情况合理

62 DI8 接线端子情况合理 63 接线端子作工作频率导出（仅适用DO3/Fo 接线端子）