

# 泉州消防维护保养哪里找 消防维保

产品名称	泉州消防维护保养哪里找 消防维保
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

机械加压送风系统检测内容都有什么？下面清大东方消防培训校就与各位考生一起来看一下！

按照《建筑消防设施的维护管理》GB252012010的要求，机械加压送风系统的检测内容主要是：送风口：测试手动/自动开启功能；送风机：测试手动/自动启动、停止功能；送风量、风速、风压：测试大负荷状态下，系统送风量、风速、风压；联动控制功能通过报jing联动，检查防火阀、送风自动开启和启动功能。

建筑的下列场所或部位应设置防烟设施：防烟楼梯间及其前室；消防电梯间前室或合用前室；避难走道的前室、避难层(间)。建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑，当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统：前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊；前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。

当采用凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室或合用前室，或者防烟楼梯间前室或合用前室具有两个不同朝向的可开启外窗且有满足需要的可开启窗面积时，可以认为该前室或合用前室的自然通风能及时排出漏入前室或合用前室的烟气，并可防止烟气进入防烟楼梯间机械加压送风系统与防烟楼梯间关系密切，是一种机械防烟方式。防烟楼梯间是在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。机械加压送风系统的关键技术指标是使防烟楼梯间及其前室产生一定的压力，以阻止烟气蔓延。本讲除介绍机械加压送风系

统的检测以外，也介绍通风、空气调节系统防火阀以及挡烟垂壁的一些检测技术。

如果对我们的产品有兴趣了解的话，欢迎来电洽谈。

## 一、消防安全责任制落实

- 1、单位落实消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防安全管理人员、消防控制室值班操作人员情况，持证上岗情况。广州消防检测公司
- 2、单位制定消防安全制度、消防安全操作规程情况。
- 3、单位落实逐级岗位消防安全职责情况。
- 4、消防安全“户籍化”管理档案建立情况。

## 二、建筑防火

- 1、建筑防火间距、消防车通道、消防车登高作业区域符合消防技术标准及保持情况。
- 2、建筑室内防火分区设施符合消防技术标准及保持情况。
- 3、建筑安全疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准及畅通情况。
- 4、建筑防烟分区、防排烟系统设置符合消防技术标准及完好有效情况。
- 5、室内外装修、建筑外墙保温材料
- 6、利用消防物联网技术实行消防安全远程监控等技防措施情况。

## 三、建筑消防设施设备

- 1、按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况。
- 2、设置消防安全标志标识情况。
- 3、自动消防设施定期检测、维护保养情况。
- 4、消防设施设备完好有效情况。
- 5、消防控制室设置及正常运行情况。

公司拥有一支经验丰富、爱岗敬业、崇尚科学的zuan业检测队伍，配备了功能先进、种类齐全的国内外高科技检测仪器设备，具有实施建筑消防设施检测和电气防火技术检测以及消防设施维护、保养的技术实力，对高层建筑、规模企业、大型厂房、特殊场所和特殊环境的检测作业同样具备丰富经验。二〇一二年，我司成为首批被福建省公安消防总队授予“消防设施检测维护技术服务机构”壹级资质的公司，具备承担所有建筑工程消防设施检测及维护业务的资格。

我们坦诚接受消防职能部、质量技术监督部门和社会各界的监督指导，消防维护保养哪家有，诚信从业，愿与各方共同努力，为防范、消chu火灾隐患，实现城市安全与社会和谐而竭尽己责。

如果对我们的产品有兴趣了解的话，欢迎来电洽谈。

灭火系统中常见的组件有：灭火剂储存装置、选择阀及信号反馈装置、阀驱动装置、灭火剂输送管道、喷嘴、预制灭火系统、控制组件，下面小编带你一起了解上述组件的安装规定！

### 灭火剂储存装置

- 1、储存装置的安装位置应符合设计文件的要求。
- 2、灭火剂储存装置安装后，泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过的泄压管接到室外。
- 3、储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作。
- 4、储存容器的支、框架应固定牢靠，并应做防腐处理。
- 5、储存容器宜涂红色油漆，正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。
- 6、安装集流管前应检查内腔，确保清洁。
- 7、集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。
- 8、连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
- 9、集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠，并做防腐处理。
- 10、集流管外表面宜涂红色油漆。

如果对我们的产品有兴趣了解的话，欢迎来电洽谈。

### 泉州消防维护保养哪里找-

消防维保(在线咨询)由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司是福建泉州,灭火器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盾安消防领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盾安消防更加美好的未来。