

绝缘手套GB/T 17622-2008检测

产品名称	绝缘手套GB/T 17622-2008检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

绝缘手套是电工安防用品，起到对手或者人体的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业，汽车和机械维修，化工行业，精密安装。每种材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有专门用途。绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分，随着电力工业的发展，带电作业技术的推广，对带电作业用高压绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。绝缘手套穿戴的意图是避免触电损伤首要是人体经过电流构成，因而绝缘体的防护功能的好坏首要看在必定的电压下所经过的走漏电流的巨细，若是走漏电流是在安全电流数值规模之内是安全的，否则是不安全的。若是施加必定的电压，虽然没有构成击穿，但走漏电流过大相同构成人体损伤。绝缘手套用于电压下作业，适用于500伏至36000伏的工作电压范围，其应保存在干燥，光线阴暗，室温10 - 22摄氏度的环境中，当手套变脏时，要用肥皂和水温不超过65摄氏度的清水冲洗，然后彻底干燥并涂上滑石粉。洗后如发现仍然沾附有像焦油或油漆之类的混合物，请立即用清洁剂清洁此部位，然后立即冲洗掉，并按照上述办法处理。切忌使用汽油、煤油或酒精之类的溶剂清洗！在使用过程中弄湿或清洗后未干的绝缘手套必须彻底干燥，避免干燥温度超过65摄氏度，经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月就测试一次，在任何情况下，保存在仓库中的绝缘手套应该每隔6个月就测试一次，间隔时间不能超过6个月。绝缘手套检查分为出厂验收检查、试验检验检查和使用前检查，使用前应检查合格证和外观。绝缘手套检查要求

(1) 绝缘手套的电压等级、制造厂名、制造年月等标识清晰完整。(2) 手套应质地柔软良好，内外表面均应平滑、完好无损，无划痕、裂缝、折缝和孔洞。用卷曲法或充气法检查手套有无漏气现象。绝缘手套使用要求 (1) 绝缘手套应根据使用电压的高低、不同防护条件来选择。

(2) 作业时，应将上袖口套入绝缘手套筒口内。按照《安规》有关要求设备进行设备验电、倒闸操作、装拆接地线等工作时应戴绝缘手套。