

# 伊顿UPS DXRT1KEBM不间断应急电源

产品名称	伊顿UPS DXRT1KEBM不间断应急电源
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

## 产品详情

### 1、市电相序错误

三项的UPS产品输入接线方式依次按照黄绿红正常的次序接线，如果相序有误的话会出现市电报警情况，如果单项的UPS电源零火线不要接反了，接反了会出现报警情况。

解决方法；调整相序即可解决此问题。

### 2、市电故障

市电虚接或者市电电压浮动超过UPS电源的稳压范围。

解决方法；检查市电连接是否正常，如果电压非常不稳建议在UPS电源前端增加一个稳压器（这种情况一般在偏远山区用电环境很差的地方会出现）

### 3、UPS电源内部故障

解决方法；报修，切勿自己拆开检查，以防电击危险。

---

版权声明：本文为CSDN博主「dianyuanxitong」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接：<https://blog.csdn.net/dianyuanxitong/article/details/125192899>