

伊顿UPS DXRT3KEBM不间断应急电源

产品名称	伊顿UPS DXRT3KEBM不间断应急电源
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

产品详情

一、有市电时UPS输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出

故障分析：从现象判断

为蓄电池和逆变器部分故障，可按以下程序检查：

- 1、检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
- 2、若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏