

# 湖南西门子直流调速装置6RA80报F60101维修

产品名称	湖南西门子直流调速装置6RA80报F60101维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

## 产品详情

西门子直流调速装置6RA80报F60101：西门子直流调速装置维修就找湖南诺亚众达自动化设备有限公司,专业的西门子直流调速装置维修专家,10年以上直流调速装置维修经验,对于直流调速装置出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,公司配件齐全,还有专门的直流调速装置检测模拟平台,修复好后装上设备即可投入使用，另外全国可现场维修检测服务。

专家修复西门子直流调速装置6RA80报F60101故障醋溜：建立起到 SIMOREG 的在线链接DriveMonitor 总是以离线方式启动。为此，您必须打开或建立与实际装置和软件版本相对应的离线文件: 打开一个现有的离线文件: File-Open<选择参数文件> (如果参数文件是在 DriveMonitor 中创造的，则必须设定所使用的 SIMOREG DC Master 传动类型及软件版本。如果您想同传动系统建立在线链接，则您必须点击 ONLINE 按钮并在传动系统中输入总线地址)。建立一个新离线文件: File-New- 基于工厂设定<选择传动装置的类型和软件版本> (如果您想同传动系统建立在线链接，则您必须点击 ONLINE 按钮并在传动系统中输入总线地址)。 <输入文件名> File-New- 空参数组<选择传动装置的类型和软件版本> (如果您想同传动系统建立在线链接，则您必须点击 ONLINE 按钮并在传动系统中输入总线地址)。 <输入文件名>有关传动类型和软件版本的信息存贮在 DNL 文件中。您可以用 Windows 中常规的方法，如通过双击DNL 文件就可以毫无问题地启动程序。您也可以在 Options 下打开 ONLINE Settings 画面进行接口参数检查，如 COM 口和波特率，如果需要，也可以更改。您可在 File-Drive Settings 菜单下设定总线地址和传送过程数据的数量。选择 View-Online 或工具条上相应的按钮。可以切换到在线方式，如果出现“装置不在网络中”的信息，则会返回“离线方式”。可在 File-Drive Settings 下选择至在线方式。

西门子6RA80调速器常见故障：电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，西门子80装置报f60036

直流调速装置6RA80报F60101修复流程：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，

分析维修恢复的可行性。第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货故障维修件未修好分文不收