

泉州盾安消防 石狮锦尚镇消防工程改造消防咨询

产品名称	泉州盾安消防 石狮锦尚镇消防工程改造消防咨询
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

火灾报警系统安装设置、设置场所

1.下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统

- (1)一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。
- (2)每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500m²或总建筑面积大于1000m²的卷烟仓库。
- (3)建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑，总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店。
- (4)图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案馆。
- (5)地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑。
- (6)特等、甲等剧场。座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的体育馆。

(7)大、中型幼儿园的儿童用房等场所，老年人照料设施，任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等。

(8)歌舞娱乐放映游艺场所。

(9)净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。

(10)电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房。

(11)二类高层公共建筑内建筑面积大于50m²的可燃物品库房和建筑面积大于500m²的营业厅其他一类高层公共建筑。

2.不同建筑高度的住宅建筑，设置火灾自动报警系统要求如下

(1)建筑高度大于100m的住宅建筑，应设置火灾自动报警系统。

(2)建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑，石狮锦尚镇消防工程改造消防咨询，其公共部位应设置火灾自动报警系统，室内宜设置火灾探测器。

托儿所、幼儿园消防设施安装、检测

4.1一般规定

4.1.1托儿所、幼儿园建筑应由生活用房、服务管理用房和供应用房等部分组成。

4.1.2托儿所、幼儿园建筑宜按生活单元组合方法进行设计，各班生活单元应保持使用的相对独立性。

4.1.3托儿所、幼儿园中的生活用房不应设置在地下室或半地下室。

4.1.3A幼儿园生活用房应布置在三层及以下。

4.1.3B托儿所生活用房应布置在首层。当布置在首层确有困难时，可将托大班布置在二层，其人数不应超过60人，并应符合有关消防安全疏散的规定。

4.1.4托儿所、幼儿园的建筑造型和室内设计应符合幼儿的心理和生理特点。

4.1.5托儿所、幼儿园建筑窗的设计应符合下列规定：

1活动室、多功能活动室的窗台面距地面高度不宜大于0.60m；

2当窗台面距楼地面高度低于0.90m时，应采取防护措施，防护高度应从可踏部位顶面起算，不应低于0.90m；

3窗距离楼地面的高度小于或等于1.80m的部分，不应设内悬窗和内平开窗扇；

4外窗开启扇均应设纱窗。

4.1.6活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间应设双扇平开门，门净宽不应小于1.20m。

4.1.7严寒地区托儿所、幼儿园建筑的外门应设门斗，寒冷地区宜设门斗。

4.1.8幼儿出入的门应符合下列规定：

1当使用玻璃材料时，应采用安全玻璃；

2距离地面0.60m处宜加设幼儿专用拉手；

3门的双面均应平滑、无棱角；

4门下不应设门槛；平开门距离楼地面1.2m以下部分应设防止夹手设施；

二、消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置，当时，应采取下列降噪减振措施：（5.5.10）

1消防水泵应采用低噪声水泵；

2消防水泵机组应设隔振装置；

3消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置；

4消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处，应采取防止固体传声的措施；

5在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

三、附设在建筑物内的消防水泵房，改造消防工程改造消防咨询，应采用耐火不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开，其疏散门应直通出口，且开向疏散走道的门应采用防火门。（5.5.12）

四、附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等，应采用防火隔墙和耐火限不低于1.50h的不燃性楼板相互隔开或与相邻部位分隔。（5.1.9）

三。其他功能要求

一、消防水泵房应至少有一个可以搬运设备的门。（5.5.8）

二、当消防水泵房内设有集中检修场地时，其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定，并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道。地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵房，还应设堆放泵管的场地。（5.5.4）

三、独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高，除应按通风采光等条件确定外，且应符合下列规定：（5.5.6）

1当采用固定吊钩或移动吊架时，其值不应小于3.0m；

2当采用单轨起重机时，维修消防工程改造消防咨询，应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距；

3当采用桁架式起重机时，除应符合本条第2款的规定外，还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。

四、消防水泵房应设置起重设施，并应符合下列规定：（5.5.1）

1消防水泵的重量小于0.5t时，宜设置固定吊钩或移动吊架；

2消防水泵的重量为0.5t～3t时，宜设置手动起重设备；

3消防水泵的重量大于3t时，应设置电动起重设备。

泉州盾安消防-石狮锦尚镇消防工程改造消防咨询由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司是从事“消防工程,消防维保,消防检测,消防器材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：舒先生。