

# 广西施耐德UPS电源10KVA 负载9000W 参数

产品名称	广西施耐德UPS电源10KVA 负载9000W 参数
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPM10KL 规格:10kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

广西施耐德UPS电源10KVA 负载9000W 参数施耐德APCUPS电源安装说明：

1、广西施耐德UPS电源10KVA 负载9000W

参数放置施耐德ups的区域必须通风良好，远离水，易燃气体和腐蚀性物质。

2、广西施耐德UPS电源10KVA 负载9000W

参数不应侧向放置，保持前面板下端的进气孔。、后盖风扇机柜侧面的出风口和进风口畅通无阻。

3、施耐德ups环境温度应保持在0 ° C -40 ° C之间。

4、广西施耐德UPS电源10KVA 负载9000W 参数如果施耐德ups机器并在低温下使用，可能会出现水滴凝结。在安装或使用之前，请务必等到机器内外完全干燥。否则，存在触电危险。

5、将施耐德APCUPS电源放置在电源输入插座附近，以便在紧急情况下拔掉电源输入插头以切断电源。

6、当负载连接到APC ups时，必须关闭负载，接线，然后逐个打开负载。

7、将APC ups连接到具有过流保护的专用插座。

8、使用施耐德APCUPS电源插座应连接到保护地线。

9、无论输入电源线是否插入电源插座，都可以为ups输出供电。关闭ups并不能保证内部组件不在线。如果您想要没有输出，您必须先关闭开关，然后取消主电源。

10、对于标准机器，建议在使用前为电池充电8小时。只要电源插头连接到主机，ups就会自动为电池充电。如果您不对其充电，您立即使用apcups电源，ups延时时间将小于标准值。

11、需要连接电机、显示器。当使用诸如激光打印机的感应负载时，在操作期间启动功率太大。选择ups时，将根据启动功率计算容量。启动功率通常是额定功率的两倍。

APC ups电源和电池安装方法：

1、确定APCUPS电源的直流电压是多少V.

SP

解决方法:

例如，现场一台UPS的电压等级为：220V，我们需要将其修改为230V输出。

首先，按电源键关机，将UPS转入旁路模式，按回车键进入功能菜单，选择设置项，回车进入。

此时面板显示当前电压等级：220V，按回车键，数值将会闪烁，按向下键修改面板数值，直至，面板显示230，同时数值闪烁，回车确认。

然后，按ESC键返回主界面，按电源键开机，将UPS转入在线模式。此时，UPS面板显示的输出电压为:230V，设置完成。

2、连接到APC ups电源输入

3、组装电池组，方法是串联连接（见下图）、依次连接电池空气开关、端子排

5、电池柜到施耐德APCUPS电源直流电源线

以上是APCUPS电源和电池安装方法的简要介绍。