

# 泉州丰泽区消防设施本地的 盾安消防

产品名称	泉州丰泽区消防设施本地的 盾安消防
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

### 灭火器的报废、回收，报废具体条件

灭火器报废除了有年限之外，在使用年限中如出现问题也是需要报废的。

GA95-2015《灭火器维修》灭火器有下列情况之一者，施工消防设施本地的，应报废：

- a)永久性标志模糊，无法识别；
- b)气瓶(筒体)被火烧过；
- c)气瓶（筒体）有严重变形；
- d)气瓶(筒体)外部涂层脱落面积大于气瓶(筒体)总面积的三分之一；
- e)气瓶(筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑；
- f)气瓶(筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹；
- g)气瓶（筒体）内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑；
- h)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效；

- i)气瓶(筒体)的联接螺纹有损伤；
- j)气瓶(筒体)水压试验不符合6.5.2的要求；
- k)不符合消防产品市场准入制度的；
- l)由不合法的维修机构维修过的；
- m)法律或法规明令禁止使用的。

### 灭火器铭牌要求，内容是什么

灭火器的基本参数主要反映在灭火器的铭牌上。

灭火器的铭牌应包含以下内容：(1)灭火器的名称、型号和灭火剂类型。

(2)灭火器的灭火种类和灭火级别。

(3)灭火器的使用温度范围。

(4)灭火器驱动气体的名称和数量。

(5)灭火器水压试验压力(应永久性标示在灭火器上)。

(6)灭火器生产许可证编号或认证标记。

(7)灭火器生产连续序号，应用钢印等永久性方法在灭火器不受内压的底圈上标识。

(8)灭火器的生产日期。

(9)灭火器制造厂名称。

(10)灭火器的使用方法，包括一个或多个图形说明，该说明应在铭牌的明显位置，在筒身上应不超过120弧度。

(11)再充装说明和日常维护说明。

### 点型感烟探测器

#### 3.2报警确认灯

每个探测器上应有红色报警确认灯。当被监视区域烟参数符合报警条件时，检测消防设施本地的，探测器报警确认灯应点亮，并保持至被复位。通过报警确认灯显示探测器其他工作状态时，泉州丰泽区消防设施本地的，被显示状态应与火灾报警状态有明显区别。可拆卸探测器的报警确认灯可安装在探测器或其底座上。确认灯点亮时在其正前方6m处，在光照度不超过500lx的环境条件下，应清晰可见。

#### 3.3辅助设备连接

探测器连接其他辅助设备（例如远程确认灯，控制继电器等）时，与辅助设备间连接线开路 and 短路不应影响探测器的正常工作。

### 3.4可拆卸探测器

可拆卸探测器在探头与底座分离时，应为监控装置发出故障信号提供识别手段。

### 3.5出厂设置

除非使用特殊手段（如工具）或破坏封条，否则探测器的出厂设置不应被改变。

### 3.6响应性能现场设置

探测器的响应性能如果可在探测器或在与其相连的控制和指示设备上进行现场设置，则应满足以下要求：

- a)当制造商声明所有设置均满足本标准的要求时，探测器在任意设置的条件下均应满足本标准的要求，订做消防设施本地的，且只能通过工具或探头与底座分离等手段实现现场设置。
- b)当制造商声明某一设置不满足本标准的要求时，该设置应只能通过工具手段实现，且应在探测器上或有关文件中明确标明该项设置不能满足标准的要求。

### 3.7防止外界物体侵入性能

探测器应能防止直径为（ $1.3 \pm 0.05\text{mm}$ ）的球形物体侵入探测室。

### 3.8慢速发展火灾响应性能

3.8.1探测器的漂移补偿功能不应使探测器对慢速发展火灾的响应性能产生明显影响。

3.8.2当无法用模拟烟气浓度缓慢增加的方法评估探测器对慢速发展火灾响应性能时，可以通过物理试验和模拟试验对电路和/或软件分析确定。

泉州丰泽区消防设施本地的-盾安消防(推荐商家)由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建泉州的消防器材等行业积累了大批忠诚的客户。盾安消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！