

盐城市绝缘手套工频耐压检测、接地线年审测试

产品名称	盐城市绝缘手套工频耐压检测、接地线年审测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	绝缘手套工频:接地线年审测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

绝缘手套、绝缘靴的耐压、泄漏电流试验；绝缘操作杆、绝缘垫的耐压试验；安全带、脚扣、升降板、葫芦等的静荷拉力试验；导线握力试验、电力金具破坏荷载试验、安全帽冲击性能试验和耐穿刺性能试验等。

检测完毕后，出具有单位公司盖章的检测报告并且在样品上贴“合格”或“不合格”标签。

电力安全工器具的试验和使用注意事项

- 1、安全工器具宜存放在温度为-15 ~ +35 、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
- 2、安全工器具室内应配置适用的柜、架，并不得存放不合格的安全工器具及其它物品。
- 3、携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。
- 4、绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。
- 5、绝缘工具在储存、运输时不得与酸、碱、油类和化学药品接触，中试控股并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并撒上滑石粉。