

相城区防坠网检测 密目网和安全防护网检测

产品名称	相城区防坠网检测 密目网和安全防护网检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

防坠网检测 密目网和安全防护网检测

电力安全工器具检测

：验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短，以保持有效的绝缘长度。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器

、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能*过护

测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能*过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。

根据国家电力工业安全工作规程规定，为保证电工操作安全的需要，对所使用的绝缘手套、绝缘靴等绝缘工具，每半年要进行一次绝缘耐压试验。但是，到目前为止，还没有一种方便、快捷规范，适合试验用的仪器，一直沿用原始手工操作的试验方法，很难准确保证绝缘手套、绝缘靴、操作杆等的检测质量，从而，很难确保电工操作人员的安全，给实际工作带来很多不便。

本实用新型的目的是提供一种简单、方便、准确、规范的绝缘工具检测试验器。

本实用新型主要由水箱、升降绝缘支架，循环水箱、水管、吊夹、高压较接线柱和接地接线柱组成，通过水管往吊夹上的绝缘手套或绝缘靴中注水，再接通高压电较和接地较对其进行绝缘耐压试验，也可以将绝缘操作杆或绝缘板放置在升降绝缘支架上，对其进行绝缘耐压试验。