

石狮年检消防工程改造 盾安消防

产品名称	石狮年检消防工程改造 盾安消防
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

泉州住宅建筑的安全疏散要求

9.5 安全疏散

9.5.1住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑层数、建筑面积、疏散距离等因素设置安全出口，并应符合下列要求：

1 10层以下的住宅建筑，当住宅单元任一层的建筑面积大于650m²，或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时，该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。

2 10层及10层以上但不超过18层的住宅建筑，当住宅单元任一层的建筑面积大于650m²，或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m时，该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。

3 19层及19层以上的住宅建筑，每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。

4 安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于5m。

5 楼梯间及前室的门应向疏散方向开启；安装有门禁系统的住宅，石狮年检消防工程改造，应保证住宅直通室外的门在任何时候能从内部徒手开启。

9.5.2每层有2个及2个以上安全出口的住宅单元，套房户门至最近安全出口的距离应根据建筑的耐火等级

、楼梯间的形式和疏散方式确定。

9.5.3住宅建筑的楼梯间形式应根据建筑形式、建筑层数、建筑面积以及套房户门的耐火等级等因素确定。在楼梯间的首层应设置直接对外的出口，或将对外出口设置在距离楼梯间不超过15m处。

9.5.4住宅建筑楼梯间顶棚、墙面和地面均应采用不燃性材料。

泉州灭火器维修-灭火器维修的场所要求

5.1维修场所

5.1.1灭火器维修用房应满足授权维修灭火器的种类和维修数量的要求，年检消防工程改造供应地址，且建筑面积不应少于100m²。

5.1.2维修场所应设置水压试验区域、灭火剂充装区域、产品的报废区域、可更换零部件仓库和维修后的成品仓库。灭火剂充装应在室内进行。

5.1.3储存和充装干粉灭火剂的区域应与用水区域隔离。

5.2维修设备

5.2.1维修机构的设备配备应符合GA 1157的要求，维修设备和检验设备应满足授权维修灭火器的种类和维修数量的需要。

5.2.2维修设备应处于完好状态，定期进行维护保养，并应做好记录。

5.2.3计量仪器和仪表应处于完好的使用状态，应在投入使用前及按照规定的时间间隔进行校准或检定，校准或检定后的状态应得到识别。

消防工程中经常听到这两个词，消防水箱和消防水池只有一字之差，年检消防工程改造哪里找，用途却有很大区别。下面我依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的规定，对这两种产品做一个说明。消防水箱准确的说是高位水槽，一般放置在屋顶，配合稳压水泵和稳压罐使用，提供火灾初期的用水量要求，包括消火栓和自动喷淋装置用水，为居民的逃生提供宝贵的黄金时间。水泵定期自检，确保消防系统zui不利点的压力满足要求，一旦火灾发生，立即退出巡检，开始工作。消防水箱的容积一般不会很大，几十立方左右。消防水箱的材质有玻璃钢，热镀锌钢板，搪瓷钢板，喷塑钢板，不锈钢等几种。消防水池储存用来灭火的水源，把火情扑灭，一般放在地下，容积很大，几百立方不等。消防水箱运行之后，消防控制中xin立即启动应急预案，消防水泵开始运行，抽取消防水池的水源用来持续补充消火栓和喷淋系统的用水。当然，如果建筑物周围有天然水源，也可以不设置消防水池，年检消防工程改造本地的，但要加过滤装置，避免管道堵塞。过去消防水池多用混凝土结构，今年来越来越多采用和消防水箱同样的材质。

根据消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014

2.1.5消防水池fire reservoir

人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。

2.1.6高位消防水池gravity fire reservoir

设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。

2.1.7高位消防水箱elevated/gravity fire tank

设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。

石狮年检消防工程改造-盾安消防(推荐商家)由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！