

消防泵维修维保 消防泵维修 南京锐创泵业

产品名称	消防泵维修维保 消防泵维修 南京锐创泵业
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

一、潜水泵的使用

1、使用前的检查

- (1) 检查潜水泵的机壳是否有裂纹，若有裂纹则不能使用。
- (2) 检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动，如有松动必须旋紧。
- (3) 检查潜水泵的绝缘电阻。用500v绝缘电阻表检测，其绝缘电阻不应小于5m Ω ，若低于此值，消防泵维修费用，应打开放水、放气孔，烘干或晒干后再使用。
- (4) 潜水泵的电缆线好不要有接头，若有接头应包扎好，整个电缆线应无破损、折断现象，否则应更换新电缆。另外，电缆线要架空，不要过长。
- (5) 起动前校正电源正负极，以免水泵倒转，不出水。
- (6) 开机前对供电线路、开关进行quan面检查，消防泵维修，并在地面通电空转3~5min，若运转正常，再放入水中投入使用。

三、维护保养方法

- 1、每周消防水泵至少运行一次，运行时间电动泵不少于10min、柴油泵启动不少于30min，检查水泵的出水压力是否符合要求。
- 2、每周消防水泵运行前，检查泵组是否完好。要求： 泵的吸水、出手、旁通管能全部开放； 泵组无泄漏； 进、出管压力表正常； 消防水池储满消防用水。

3、每周消防水泵运行前，消防泵维修维保，检查电器控制部分是否完好。要求： 电源开关指示正指示灯正常； 切换、转换指示灯正常； 备电启动、隔离开关关闭； 报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。

4、每周消防水泵运行前，检查主、备电源切换正常，检查备用电源，看能否保证在30s内使水泵投入正常运行；检查备用水泵能否自动切换投入运行。

5、检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。

6、清除吸水管人口处的杂物，防止堵塞。

7、打开末端试水装置或消火栓放水，检查水泵能否正常启动。

齿轮油泵适用于输送各种有润滑性的液体，温度不高于70℃，消防泵检查保养，如需高温200℃，可配用耐高温材料即可，粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{S}$ 。本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体，如汽油、笨等。

齿轮油泵

1、齿轮油泵使用规定电压

线路电压不超过抽液泵铭牌上所规定电压的 $\pm 10\%$ 方可使用。 齿轮油泵装置

2、齿轮油泵如何装备

开箱后按结构示意图装配，接上电动机

(1) 并紧接连电机

(2) 使之泵体与电机为一体

(3) 上接好出水轮管

消防泵维修维保-消防泵维修-南京锐创泵业由南京锐创泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京锐创泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!