

SD61Y-P54-40V水压试验堵阀厂家

产品名称	SD61Y-P54-40V水压试验堵阀厂家
公司名称	自贡自牌电站阀门有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省自贡市大安区工业园
联系电话	86-08135105008 13890020113

产品详情

水压试验堵阀用途 安装在300mw、600mw锅炉过热器出口、再热器入口、出口蒸汽管道上，作为进行水压试验进的隔离装置。采用无传动装置方式，水压后拆除内部堵板，装入导流套，作为管道使用，下次水压时可再装入堵板。结构特点 1、阀门压力等级按等于或高于设计压力和设计温度选取。2、阀门按e101、ansib16.25jb/t6903、jb/t6440、jb/t6902、jb/t6439、jb/t3595等相关标准设计、选材、制造、检验及验收。3、可采用无传动装置方式和蜗轮传动方式两种（见图示）。4、采用压力自紧式密封结构和螺栓连接阀盖结构两种形式，两端支管为焊接连接。5、采用平面o型圈密封，阀座采用不锈钢堆焊而成。6、对采用无传动装置方式，水压试验时装入堵板，水压试验后取出堵板可以进行多次水压试验。7、堵板密封可通过调节支撑板上端的调节螺钉进行调节，以达到密封目的。安装说明 1、阀门安装必须按阀体注射箭头方向进行安装，对采用无传转动装置方式，水压试验后取出堵板，o型密封圈应妥善保存。若采用蜗轮传动方式，则水压试验后无需拆除内部结构。2、水压试验水温为20-70 。3、阀门与管道采用对口焊接时，阀体进出口与接管口径应取得一致。若阀门接口管道材料不相容，则需焊接过渡段。