

南京快速卷帘门品牌 快速卷帘门 汇新门窗

产品名称	南京快速卷帘门品牌 快速卷帘门 汇新门窗
公司名称	南京汇新门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢2001室
联系电话	13585209679 13585209679

产品详情

设有自动报警控制系统的电动防火卷帘门应设有自动关闭控制装置，南京快速自动卷帘门，用于疏散通道上的防火卷帘门应有由探测器控制两步下降或下降到1.5m~1.8m后下降到底功能;用于只起到防火分隔作用的卷帘应一步下降到底，手动速放装置，防火卷帘门手动速放装置的臂力不大于50N;消防控制室应有强制电动防火卷帘门下降功能(应急操作装置)并显示其状态;安装在疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升以下降关闭的防火卷帘门，并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘门手动下放牵引力不大于150N。

按材料分钢质，复合型，无机物等。按安装方式墙里，墙侧（或称洞内，洞外）二种。按打开方位卷起和侧卷二种。防火卷帘防火安全特性的等级分类未有，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》里将一般钢质防火卷帘分成：但是如今产品执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》规范。1级，防火时间1.50hF2级，防火时间2.0hF3级，防火时间3.00hF4级，防火时间4.00h但GB14102对钢质防火卷帘门的防火特性等级分类，均未规定防火实验测背火面温升，都不以背火面温升做为判定防火时间的条件，近些年销售市场上涌现汽雾式钢质防火卷帘，挥发式汽雾式钢质防火卷帘等，南京快速卷帘门厂家，按“高规”规定，当作为疏散出口划分的部件时，快速卷帘门，务必以背火面温升做为耐火等级的判定条件。为差别的二种不一样判定条件的耐火等级的防火卷帘的等级分类，在防火卷帘等级分类颁布之前，《高规》管理方法的们提议：将按《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633开展防火实验，做到包含背火面温升在各类判定条件的规定，耐火等级 3.0h的，称之为防火卷帘，但凡在防火实验中不因背火面温升做为判定条件的通称一般防火卷帘门。

防火安全卷帘门帘板规定：邻近自锁互锁帘板串接后旋转灵便，晃动±900不允许掉下来。对具备防排烟系统特性的重合形帘板串接后，南京快速卷帘门品牌，晃动±900不允许掉下来。帘板两边隔板或防窜组织要安装坚固，装配成卷帘后，帘板窜抛体运动不可超过2mm。帘板要竖直，帘板直线度每米不可超过1.5mm，总长直线度不可超出0.12%。帘板装配成卷帘后，不允许有孔眼和间隙存有。

南京快速卷帘门品牌-快速卷帘门-汇新门窗(查看)由南京汇新门窗有限公司提供。南京快速卷帘门品牌-快速卷帘门-汇新门窗(查看)是南京汇新门窗有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打

本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。